

Anlage zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Neubau Feuerwache Riesa
 LV-Nr.: Los 400-02 Stark- und Schwachstrom (LVE00bb1)

FABRIKATSLISTE

| Positionsnr. | Leistungstext (Kurztext) | Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen) |
|---|--|---|
| 1. Starkstrom | | |
| 1.1. Eigenstromversorgungsanlagen | | |
| 1.1.1. Zentralbatterieanlage | | |
| 1.1.1.10. - 1.1.1.40. | Zentrale Überwachung | |
| 1.1.2. Notstrom (NEA) | | |
| 1.1.2.10. | Netzersatzanlage | |
| 1.1.3. Unterbrechungsfreie Stromversorgung | | |
| 1.1.3.10. | USV 2 kVA | |
| 1.2. Niederspannungsschaltanlagen | | |
| 1.2.1. NSHV | | |
| 1.2.1.10. | Hauptverteilung AV | |
| 1.2.1.20. | Automatische Umschalter 4x400A | |
| 1.2.2. Wandlemessung | | |
| 1.2.2.10. | Wandlermessschrank 950x800x205mm | |
| 1.3. Niederspannungsinstallationsanlagen | | |
| 1.3.1. Unterverteilungen | | |
| 1.3.1.10. - 1.3.1.70 | Unterverteilungen | |
| 1.3.1.80. - 1.3.1.410 | Einbaugeräte UV | |
| 1.3.3. Verlegesysteme | | |
| 1.3.3.10. - 1.3.3.110. | Kabelleiter / Kabelrinne | |
| 1.3.3.280. | Brandschutzkanal 200x50mm I90 | |
| 1.3.3.290. | Brüstungskanal 170/ 60mm, Stahlblech weiß | |
| 1.3.3.310. - 1.3.3.330. | Leitungsführungskanal | |
| 1.3.3.590. - 1.3.3.610. | Bodentanks | |
| 1.3.4. Installationsgeräte | | |
| 1.3.4.10. - 1.3.4.60. | Schalter, Taster, Dimmer | |
| 1.3.4.90. | Raumtemperaturregler | |
| 1.3.4.100. | Präsenzmelder Decke | |
| 1.3.4.110. | Bewegungsmelder Decke | |
| 1.3.4.120. - 1.3.4.160. | Schutzkontaktsteckdosen | |
| 1.3.4.190. | HDMI - Steckdose | |
| 1.3.4.200. | VGA - Steckdose | |
| 1.3.4.210. - 1.3.4.230. | Feuchtraum Schalter/Steckdosen | |
| 1.3.4.240. | Anschlussleiste 1xCEE400/16 1xCEE230/16 1xSchuko | |
| 1.3.4.250. | Steckdosenkombination Wand IP44 | |
| 1.3.4.260. | Steckdosenkombination Wand IP67 | |
| 1.3.4.270. | Wetterschutzdach 4er und 5er | |
| 1.3.4.280. | UP-CEE-Drehstrom-Schutzkontaktsteckdose BR-Kanal | |
| 1.3.4.290. - 1.3.4.300. | FR-AP-CEE-Schutzkontaktsteckdosen | |
| 1.3.4.340. | Jalousie-Wippentaster | |
| 1.3.4.350. - 1.3.4.390. | Sonnenschutz | |
| 1.4. Beleuchtungsanlagen | | |
| 1.4.1. Allgemeinbeleuchtung | | |
| 1.4.1.10. - 1.4.1.20. | Lichtband | |
| 1.4.1.30. | Spiegelleuchte | |
| 1.4.1.40. - 1.4.1.50. | Downlights | |
| 1.4.1.60. - 1.4.1.70. | LED-Einbauleuchte 622x622 | |
| 1.4.1.80. | EX-LED-Wannenleuchte | |
| 1.4.1.90. - 1.4.1.110. | Feuchtraumleuchten | |
| 1.4.1.120. | LED-Pendelleuchte Büro | |
| 1.4.1.130. | TRH Leuchte | |
| 1.4.1.140. | Wachalarmleuchte | |

Anlage zum Leistungsverzeichnis

Projekt: Neubau Feuerwache Riesa
 LV-Nr.: Los 400-02 Stark- und Schwachstrom (LVE00bb1)

FABRIKATSLISTE

| Positionsnr. | Leistungstext (Kurztext) | Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter auszufüllen) |
|---|---|---|
| 1.4.1.170. | Leuchtenschiene Fahrzeughalle | |
| 1.4.1.180. | Wandanbauleuchte mit integrierter Notlichtfunktion | |
| 1.4.1.190. | Wandanbauleuchte | |
| 1.4.1.200. | Strahler Typ 1 | |
| 1.4.1.210. | Strahler Typ 2 | |
| 1.4.1.220. | Strahler Typ 3 | |
| 1.4.1.240. | Strahler Typ 1 | |
| 1.4.1.260. | Stahlmast 6 m, 76 mm | |
| 1.4.2. Sicherheitsbeleuchtung | | |
| 1.4.2.10. - 1.4.2.130. | Sicherheits- u. Rettungszeichenleuchten | |
| 2. Schwachstrom | | |
| 2.2. Such- und Signalanlagen | | |
| 2.2.1. Gegensprechanlage | | |
| 2.2.1.50. | Türsprechstelle ohne Video mit Tasten | |
| 2.2.1.60. | Telefonschnittstelle | |
| 2.2.2. Beh. Notrufset | | |
| 2.2.2.10. | Notruf-Set | |
| 2.3. Elektroakustische Anlagen | | |
| 2.3.1. Wachalarm | | |
| 2.3.1.10. - 2.3.1.40 | ELA | |
| 2.4. Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | | |
| 2.4.1. Brandmeldeanlage | | |
| 2.4.1.10. | Modulare BMA | |
| 2.4.2. Zutrittskontrolle | | |
| 2.4.2.10. - 2.4.2.50. | Zutrittskontrolle | |
| 2.4.3. RWA-Anlage | | |
| 2.4.3.30. | RWA-Zentrale | |
| 2.5. Datenübertragung | | |
| 2.5.1. Datenübertragung | | |
| 2.5.1.10. | Netzwerkschrank 19 Zoll, eintürig, Tür links gehangen | |
| 2.5.1.20. | Patchfeld 24 Port CAT 6 | |
| 2.5.1.50. - 2.5.1.60 | Patchfeld Duplex | |
| 2.5.1.100. - 2.5.1.120. | Datendosen | |