



An alle Bieter

Telefon (03435) 970-0
Telefax (03435) 970-277
Internet: www.oschatz.org
e-mail: post@oschatz.org

Bauamt

Frau Richter
Tel.: (03435) 970-252
e-mail: richter@oschatz.org

Ihre Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unsere Zeichen:

HB-2025-184-20

Oschatz, den
06.05.2025

**Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst, 04758 Oschatz, Am Forsthaus,
Los 20 -Lüftungsinstallation**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beachtung.

Bieterfrage 1:

Pos. 2.3.12+Pos. 2.3.13

Die Hygiene-Erstinspektion, ist hier gemeint, dass pro Anlage je eine Inspektion zu machen ist?

Antwort:

Ja, Pro RLT- Anlage ist je eine Hygiene-Erstinspektion durchzuführen.

Bieterfrage 2:

Pos. 2.3.14

Soll hier eine Abnahme von einem Prüfsachverständigen durchgeführt werden?

Antwort:

Alle vertraglichen und technischen Vorgaben sind im Rahmen der Abnahme durch den Auftragnehmer zu prüfen und schriftlich nachzuweisen.

Ein Prüfsachverständiger ist dafür nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Annett Richter