

Legende Türliste

Einbausituation

<u>Wandart:</u>		<u>Wandoberfläche:</u>	
STB	Stahlbeton Ortbeton	P	Putz
FT	Stahlbeton Fertigteil	S	Spachtel
MW	Mauerwerk	A	Anstrich
TB	Trockenbauwand	OB	ohne Beschichtung
WC	WC-Trennwand	F	Fliese
PR	Pfosten-Riegel-Fassade	zusätzl. HH	halbhoch
EF	Elementfassade	PWT	Prallwand Textil (2,5cm)
GT	Glastrennwandanlage	PWH	Prallwand Holz (10cm)
MA	Mehrschalige Außenwand	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
		WD	Wärmedämmung
		V	Vorsatzschale hinterlüftet

Aufteilung

<u>Aufteilung Türflügel:</u>		<u>zusätzl. Elemente:</u>	
sym	symmetrisch	OL	Oberlicht
asym	asymmetrisch	OB	Oberblende
GF	Gehflügel	SL	Seitenlicht
BF	Bedarfsflügel (Standflügel)	SB	Seitenblende
		LA	Lichtausschnitt
		LG	Lüftungsgitter

Türblatt

<u>Material:</u>		<u>Falz:</u>	
RSP	Röhrenspan	F1	Einfachfalz
VSP	Vollspan	F2	Doppelfalz
HWF	holzwerkstofffrei (Vollkunststoff)	ST	stumpf
HK	HPL-Kompaktplatte	SL	stumpf mit Leibungsfalz
V2A / V4A	Edelstahl	DF	Dickfalz
S	Stahlblechtür	DÜ	Dünnfalz
SP	Sporthallentür (Sandwichkonstruktion)	<u>Oberfläche:</u>	
GG	Ganzglastür	HPL	High Pressure laminated
GA	Glasausschnitt	HPW	Holz-Prallwandmaterial
RRA	Rohrrahmentür Aluminium	TPW	textiles Prallwandmaterial
RRS	Rohrrahmentür Stahl	SG	Stahl grundiert
	(RR-Türen Standard: verglast)	SV+P	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
zus. VSG	Verbundsicherheitsglas	SP	Stahl pulverbeschichtet
zus. ESG	Einscheibensicherheitsglas	AP	Aluminium pulverbesch.
zus. Iso	Isolierverglasung	AE	Aluminium eloxiert
zus. Pa	Paneel	VA	Edelstahl (Standard gebürstet)
zus. sat	satiniert	bei Glas:	
zus. fol	foliert	Pa	Paneel
		sat	satiniert
		fol	foliert

Zarge

<u>Material / Form:</u>		<u>Oberfläche:</u>	
H	Holz	HPL	High Pressure laminated
S	Stahl	HF	Holz furnier
V2A / V4A	Edelstahl	SG	Stahl grundiert
A	Aluminium	SV+P	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet
U	Umfassungszarge	SP	Stahl pulverbeschichtet
B	Blockzarge	AP	Aluminium pulverbesch.
E	Eckzarge	AE	Aluminium eloxiert
SN	Schattennutzarge	VA	Edelstahl (Standard gebürstet)
RRA	Rohrrahmenblockzarge Aluminium	bei Glas:	
RRS	Rohrrahmenblockzarge Stahl	Pa	Paneel
SO	Sonderzarge	sat	satiniert
BL	Blendrahmen	fol	foliert

Legende Türliste

Anforderungen

FR	Feuchtraumtür	<u>mechan. Beanspr.:</u>	
NR	Nassraumtür	NR	Normale Beanspruchung
		M	Mittlere Beanspruchung
		S	Starke Beanspruchung
RC 1 bis 6	Widerstandsklasse RC1-RC6	E	Extreme Beanspruchung

Beschläge / Türtechnik

<u>Schlösser:</u>		<u>Schließmittel:</u>	
F	Fallenschloss	OTS	Obentürschließer (mit Gleitschiene)
TF	Tagesfalle	ITS	integrierter Türschließer
FR	Fallen-Riegelschloss	BS	Bodentürschließer
R	Riegelschloss	FB	Federband
Ro	Rollenschloss	DFA	Drehflügelantrieb
VS	Vertikal-Stangenschloss	USV	unterbrechungsfreie Stromversorgung (Akkupufferung)
FRP	FR mit Panikfunktion	SFR	Schließfolgeregler
RP	Riegelschloss mit Panikfunktion	MKL	Mitnehmerklappe
ZR	Zirkelriegelschloss	FLS	Freilaufschließer
FTR	Falztreibriegelschloss	SK	stufenlos einstellbare Schließkraft
TRD	Treibriegelschloss mit Drücker	SO	Softclose
TRP	Treibriegelschloss mit Panikhebel	FAM	Feststellanlage mechan. (Rastfeststellung in Türschließer)
SVP	selbstverriegelndes Antipanikschloss		
WC	WC-Schloss	FAE	Feststellanlage elektromechanisch
BZ	Blindzylinder	HM	Haftmagnet
BR	Blindrosette (ohne PZ-Bohrung)	BF	Bodenfeststeller
OR	ohne Rosette (ohne PZ-Bohrung)	AS	Automatikantrieb Schiebetür
KPZ	Knauf-Profilzylinder vorgerr.	zusätzl. BG	Bandgegenseite
PZ	Profilzylinder vorgerr.		

Panik:

P/-	Panikfkt. auf Bandseite (entg. Aufschlagrichtung)
P/P	Panikfkt. in beide Richtungen
- /P	Panikfkt. Bandgegenseite (in Aufschlagrichtung)
VP/-	Vollpanikfkt. In Aufschlagrichtung
VP/VP	Vollpanikfkt. In beide Richtungen
- /VP	Vollpanikfkt. entg. d. Aufschlagrichtg.

Beschläge:

DR	Drücker
KN	Knauf
DK	Drehknauf
GS	Griffstange
PS	Panikstange
GM	Griffmulde
FG	Fenstergriff
MG	Muschelgriff Sporthalle

Ausstattung Elektro:

MK	Magnetkontakt (Reedkontakt)
RK	Riegelschaltkontakt
EMA	Aufschaltung Einbruchmeldeanlage
SE	Sensorleiste (sichert Hauptschließkante)
FS	Flatscan (ggf. Zusatz 3D)
RA	Radarbewegungsmelder
EP	externer Programmschalter
UT	Unterbrechertaster (Tür zu)
HT	Handtaster (Tür auf)
BT	berührungslose Taster (Tür auf)
ZK	Zutrittskontrolle
FWS-TW	Fluchtwegsteuerung mit Türwächter
FWS-TZ	Fluchtwegsteuerung mit Türzentrale
SC	Schlüsselschalter
TÖ	elektrischer Türöffner
Kü	Kabelübergang
RSZ	Rauchschtzentrale (Sturzmelder)
IRM	in Gleitschiene integrierter Rauchmelder und RSZ
RM	zusätzlicher Deckenrauchmelder

Türliste E0

Gewerk Innentüren

Index: d Datum:29.04.2025 Status: BAUFREI

Keine Bestellliste!
Hinsichtlich der Maßangaben und Aufschlagrichtung gelten die aktuellen freigegebenen Ausführungspläne! Die Maße sind vor Ort zu überprüfen!
Festlegung von Türstoppern vor Ort!
Alle Stahlzargen der Innentüren mit Schließblechverstärkung!

Hinweis: Erstgenanntes BS (Bandseite), Zweitgenanntes BG (Bandgegenseite)

Markierungen: ungeklärt geändert

Türtypen: Metallbau-Türen (Alu und Stahl) Holztüren Sporthallentüren

Allgemein				Einbausituation									Aufteilung				Türblatt				Zarge			Anforderungen							Beschläge / Türtechnik										
Türnummer	Raumbezeichnung	Detaillverweis	Türtyp	Aussen / Innen	Breite (roh) (m)	Höhe (m)	erf. lichte Breite / (erf. lichte Höhe) (m)	Wandart	Wandstärke Rohbau (m)	Wandbelag BS	Wandbelag BG	Wandstärke Ausbau (m)	Anzahl Flügel	Aufteilung Türflügel (2-fig.)	DIN-Anschlag bei 2-Fl. Angabe Gangflügel	zusätzl. Elemente	Material	Falz	Oberfläche	Klimaklasse	Türunterschnitt (mm)	Farbe Türblatt	Material / Form	Oberfläche Zarge	Farbe Zarge	Nassraum / Feuchtraum	Mechanische Beanspruchung	Brandschutz	Schallschutz RwR in dB (=RwP-5dB)	Einbruchschutz	Notausgang	Panikfunktion (DIN EN 179)	Schloss	Drücker	Klemmschutz	Schließmittel / Feststellung	Relevanz Elektro	Ausstattung Elektro	Bemerkung	Gewerk	
E0-04a.1	WC 1		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	L	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 6018	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-05.1	Umkleide 1		Innentür	I	1,010	2,135	≥ 0,90	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-06.1	Umkleide 2		Innentür	I	1,010	2,135	≥ 0,90	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-08a.1	WC 2		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 6018	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-10a.1	WC 3		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	L	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 5015	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-11.1	Umkleide 3		Innentür	I	1,010	2,135	≥ 0,90	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-12.1	Umkleide 4		Innentür	I	1,010	2,135	≥ 0,90	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-14a.1	WC 4		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 5015	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-16a.1	WC 5		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	L	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 3001	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-17.1	Umkleide 5		Innentür	I	1,135	2,135	≥ 1,00	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-18.1	Umkleide 6		Innentür	I	1,135	2,135	≥ 1,00	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	F	DR/DR	x	OTS (BG), SK, SO	-	-		barrierefrei; keine PZ-Bohrung	Innentüren
E0-20a.1	WC 6		WC-Tür	I	0,760	2,135	-	TB	0,125	F	F	0,165	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	50	ähnlich RAL 3001	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-	-	-	-			Innentüren
E0-21a.1	Lager		Innentür	I	0,760	2,315	-	MW	0,175	P, A	S, A	0,19	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	DS	-	-	-	-	FR, PZ	KN/DR	-	OTS (BG)	-	-			Innentüren
E0-22.1	Technik		Innentür	I	2,135	2,135	-	MW	0,175	S, A	P, A	0,19	2	sym	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	T30 DS	-	-	-	P/-	FRP, PZ, FTR	DR/KN	-	OTS, FAE, SFR	-	UT-2 RM, RSZ			Innentüren
E0-23.1	SiBel		Innentür	I	1,260	2,135	≥ 1,00 / (≥ 2,00)	MW	0,175	P, A	S, A	0,19	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	DS	-	-	x	-/P	FRP, PZ	KN/DR	-	OTS (BG)	-	-			Innentüren
E0-24.1	Betreuer 3		Innentür	I	1,010	2,260	-	MW	0,175	P, F	P, A	0,22	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SV	RAL 7016	FR	E	-	-	-	-	-	FR, WC/PZ	DR/DR	-		-	-		Kombination aus WC-Verriegelung innen und PZ-Schloss außen	Innentüren
E0-25.1	Pflegebad 2		Innentür	I	1,135	2,260	≥ 1,00	MW	0,175	P, A	P, F	0,22	1	-	L	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC; R, PZ	DR/DR	-	-	-	-		barrierefrei; Standard WC-Verriegelung und zusätzliches PZ-Schloss im oberen Türbereich	Innentüren
E0-26.1	Pflegebad 1		Innentür	I	1,135	2,260	≥ 1,00	MW	0,175	P, A	P, F	0,22	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SV	RAL 7016	NR	E	-	-	-	-	-	FR, WC; R, PZ	DR/DR	-	-	-	-		barrierefrei; Standard WC-Verriegelung und zusätzliches PZ-Schloss im oberen Türbereich	Innentüren
E0-27.1	Betreuer 2		Innentür	I	1,010	2,260	-	MW	0,175	P, F	P, A	0,22	1	-	R	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SV	RAL 7016	FR	E	-	-	-	-	-	FR, WC/PZ	DR/DR	-		-	-		Kombination aus WC-Verriegelung innen und PZ-Schloss außen	Innentüren
E0-28.1	Regie		Innentür	I	1,010	2,260	-	MW	0,175	P, A	P, A	0,205	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	FR, PZ	DR/DR	-		-	-			Innentüren
E0-29.1	Betreuer 1 / 1. Hilfe		Innentür	I	1,135	2,135	≥ 1,00	MW	0,175	P, F	P, A	0,22	1	-	L	-	HWF	F1	HPL; PU-Kante	2c	Standard	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SV	RAL 7016	FR	E	-	-	-	-	-	FR, WC/PZ	DR/DR	-		-	-		barrierefrei; Kombination aus WC-Verriegelung innen und PZ-Schloss außen	Innentüren
E0-41.1	Pumi		Innentür	I	1,010	2,135	-	MW	0,175	P, A	S, A	0,19	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	20	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	DS	-	-	-	-	FR, PZ	KN/DR	-	OTS (BG), FAM	-	-			Innentüren
E0-42.1	WC H		Innentür	I	0,760	2,135	-	MW	0,175	F HH / P, A	P, A	0,205 (Sicken kante Raum-seite mind. 15mm)	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	20	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-		-	-			Innentüren
E0-43.1	WS D		Innentür	I	0,760	2,135	-	MW	0,175	F HH / P, A	P, A	0,205 (Sicken kante Raum-seite mind. 15mm)	1	-	R	-	VSP	F1	HPL; PU-Kante	2c	20	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	E	-	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-		-	-			Innentüren

Türliste E0

Türnummer	Raumbezeichnung	Dataverweis	Türtyp	Aussen / Innen	Breite (roh) (m)	Höhe (m)	erf. lichte Breite / (erf. lichte Höhe) (m)	Wandart	Wandstärke Rohbau (m)	Wandbelag BS	Wandbelag BG	Wandstärke Ausbau (m)	Anzahl Flügel	Aufteilung Türflügel (2- flg.)	DIN-Anschlag bei 2-fl. Angabe Gangflügel	zusätzl. Elemente	Material	Falz	Oberfläche	Klimaklasse	Türunterschnitt (mm)	Farbe Türblatt	Material / Form	Oberfläche Zarge	Farbe Zarge	Nassraum / Feuchtraum	Mechanische Beanspruchung	Brandschutz	Schallschutz RwR in dB (=RwP-5dB)	Einbruchschutz	Nolautgang	Panikfunktion (DIN EN 179)	Schloss	Drücker	Klemmschutz	Schließmittel / Feststellung	Relevanz Elektro	Ausstattung Elektro	Bemerkung	Gewerk
E0-44,1	Beh, WC		Innentür	I	1,010	2,135	≥ 0,90	MW	0,175	P, A	F HH / P, A	0,205 (Sicken- kante Raum- seite mind. 15mm)	1	-	L	-	VSP	F1	HPL; PU- Kante	2c	20	RAL7047/ NCS-S 1500-N	S, U	SG	RAL 7016	-	m	-	-	-	-	FR, WC	DR/DR	-		-		barrierefrei	Innentüren	