

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Bauherr: Querxenland Seifhennersdorf e.V.

Bauvorhaben: "Bau eines multifunktionalen Mehrzweckgebäude – Neubaus „GUT Drauf Komplex“

Ausschreibung: Los 8.3: Lüftungsinstallation

Vergabe-Nr.: 24009 Los 8.3 Lüftung

Vergabe-ID: 3165304

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 08.05.2025

Lfd.-Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	08.05.2025	LV-Pos. 1.2.70 w. v, jed. als Mittelhaube Guten Tag, in der LV-Position 1.2.70 w. v, jed. als Mittelhaube werden zwischen Kurz- und Langtext unterschiedliche Größenangaben benannt. 1.2.70 w. v, jed. als Mittelhaube 2000/1800/420 mm Ausgang Bandspülmaschine wie zuvor, jedoch am Eingang Bandspülmaschine, in der Abmessung 1500/1800/420 mm Wir bitten um Prüfung und Angabe der korrekten Größe.	Der korrekte Text muss lauten: Kurztext: w. v, jed. als Mittelhaube 1000/1800/420 mm Ausgang Bandspülmaschine Langtext: wie zuvor, jedoch am Ausgang Bandspülmaschine, in der Abmessung 1000/1800/420 mm