

1. Information zur Beantwortung von Bieterfragen

Beantwortung Bieterfrage

Maßnahmenummer: 2736
Baumaßnahme: Ersatzbau Krankenhaus Mittweida 3. BA
Vergabenummer: 2736_01_BP-A_430
Leistung: Raumluftechnische Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vergabestelle erteilt folgende Hinweise und Antworten aufgrund von Anfragen:

Bieteranfrage zu Titel 1.1.5 und 1.2.5 - Verpressen BSK

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vortext zu den jeweiligen Titeln ist das Verpressen der BSK mit aufgeführt. In den einzelnen Leistungspositionen dann jedoch nur vereinzelt.

Soll das Verpressen der BSK nur bei diesen einzelnen Leistungspositionen mit kalkuliert werden oder prinzipiell für alle BSK?

Antwort: zu Titel 1.1.5 und 1.2.5 – Verpressen BSK

zur Ausschreibung folgende Präzisierung: Das Verpressen der Brandschutzklappen ist entsprechend des Vortextes für alle Brandschutzklappen zu kalkulieren.