

1. Nachlieferung zu den Vergabeunterlagen

Offenes Verfahren nach VgV, Vergabe-Nr. 045.0131.03/2025

Los 601 - Lieferung und Montage von Möbeln für zwei Fachräume für Hauswirtschaft im Förderzentrum „Mira Lobe“, Windmühlenweg 6/8 in 02828 Görlitz

Bieterfragen/Rügen

Bieterfragenkatalog

Stand: 26.05.2025

Lfd. Nr.	Bezug	Bieterfrage	Antwort/Aufklärung
01	23.05.2025	Leider sind die Gerätespezifikationen teilweise nicht realisierbar. Beispielsweise gibt es keine Geschirrspüler mehr mit A+++ (1.2.1). Die Energielabels wurden alle 2019/2020 umgestellt (außer für Trockner und E-Herd). Dazu kommt, dass es keinen Geschirrspüler mit 14 Maßgedecken und Besteckkorb gibt. Bei der Einbau-Kühlkombination gibt es keine 2150 mm Nischen (1.2.7 und 1.5.1). Zudem wird kaum noch Schlepptürtechnik produziert. Festtürmontage ist heutzutage das gängige System. Den Unterbaukühlschrank (1.5.2) gibt es noch nicht mit Energieeffizienzklasse B, allerdings geben die D-Modelle die Energieeffizienz her.	Zu Pos. 1.2.1: Die Anforderung der Energieeffizienz-klasse A+++ wird gestrichen und geändert in „Bitte die bestmögliche Energieeffizienz A anbieten“. Zu Pos. 1.2.1: Es kann ein Besteckkorb oder ein separates Fach für das Besteck im oberen Teil des Geschirrspülers angeboten werden. Zu Pos. 1.2.7 und 1.5.1: 2.150 mm ist die Höhenangabe. Die angegebenen Maße sind die Schrankmaße, siehe Zeichnung. Zu Pos. 1.2.7 und 1.5.1: Die Anforderung „Schlepptürtechnik“ wird gestrichen und durch „Festtürtechnik“ ersetzt. Zu Pos. 1.5.2: Die Anforderung der Energieeffizienz-klasse B wird gestrichen und geändert in „Bitte die bestmögliche Energieeffizienz anbieten“. Bitte die bestmögliche Energieeffizienz anbieten.

Diese Nachlieferung (in der letzten Fassung) zu den Vergabeunterlagen fügen Sie bitte Ihrem Angebot bei. Mit Angebotseinreichung bestätigt der Bieter, von der obigen Nachlieferung Kenntnis genommen zu haben. Die Preise im Leistungsverzeichnis/Angebot berücksichtigen den Inhalt dieses Schreibens. Der Inhalt dieses Schreibens wird Vertragsbestandteil.