

1. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 400-05 Lüftung, Druckluft
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/28/2025
Ablauf Angebotsfrist: 10.06.2025, 11:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:	<i>Pos. 2.1.4.20 Kraneinsatz</i> <i>Wie ist die benötigte Gesamtausladung?</i> <i>Wie weit steht der Kran von der Störkante weg und wie weit ist die Ausladung ab Störkante</i>
Antwort:	Ein Mobilkran für das Einbringen in das Gebäude muss mit einkalkuliert werden. Es ist nicht gesichert, dass zum Zeitpunkt der Gerätelieferung ein Kran auf der Baustelle zur Verfügung steht. Das Gebäude ist allseitig umfahrbar. Die Entfernung von Mitte Baustraße bis zur äußeren Gebäudekante beträgt auf der Ostseite, auf volle Meter aufgerundet, 9 m. Die zu überwindende Ausladung von Mitte Baustraße bis Mitte Einbringöffnung für das RLT-Gerät beträgt auf volle Meter aufgerundet 13 m. Bitte beachten Sie das in der RLT- Zentrale noch eine 3-Stufige Treppe (Stufenmaß 6,5 x 27,5 cm) überwunden werden muss.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle