



① Ringspalt von 25mm in F90- Qualität verschließen




① Ringspalt von 25mm in F90- Qualität verschließen

①a Ringspalt von 200mm in F90- Qualität verschließen




① Ringspalt von 25mm in F90- Qualität verschließen

①a Ringspalt verschließen



① Ringspalt von 25mm in F90- Qualität verschließen

①a Ringspalt verschließen



Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers. Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner	Freigabe Entwurfsverfasser	Freigabe Bauherr	Registrier-Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)	Stadt Brandis Markt 1-3 04821 Brandis	ARC-Planstand	---
Vorhaben	Erweiterungsneubau Oberschule Brandis Poststraße 20 04821 Brandis	Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser	
Planbezeichnung	Ausführungsplanung 2. Obergeschoss Schnitt A-A bis D-D Lüftungstechnik	Auftrag-Nr. Fachplaner	
Entwurfsverfasser		Ersteller	
Fachplaner		Bearbeiter	
		Projektleiter	
		HöMa/Leistungsbild-phase	
		techn. Ausrüstung	
		LPH 5	
		Erstelldatum	18.12.2024
		Maßstab	1:25
		Blattgröße	A1
		Einheiten	mm