Legende

- OPT Multisensormelder mit Sockelsirene
- OPT Multisensormelder in Zwischendecke
- OPT Multisensormelder
- Wärmemelder differential
- Koppler
- Koppler in Zwischendecke
- Abschaltsteuerung Photovoltaik
- Handmelder
- FIBS Feuerwehrinformations u. Bedienpsystem
- FSE Freischaltelement
- BMA-Zentrale
- Übertragungseinrichtung
- Energieversorgung
- Signalgeber akustisch
- Erdeanschluss
- Erdungsleitung nach oben
- Erdungsleitung weiterführend
- SPS — Überspannungsschutz
- PAS — PA-Schiene
- HPAS — HPAS-Schiene
- Potentialausgleichsanschluss
- Erdungspunkt
- Fangstange mit 1 Betonfuß
- Datenkabel KAT7 (Kabelende blau)
- Netzwerkschrank 19 Zoll, entstig. Tür rechts gehangen
- Datendose
- Datendoppeldose
- Uhr zweiseitig
- Rettungszeichen links zweiseitig
- Rettungszeichen oben
- Rettungszeichen links unten
- Rettungszeichen rechts unten
- Sicherheitsleuchte Deckenanbau, Bereitschaftsschaltung
- Sicherheitsleuchte Wandanbau, Bereitschaftsschaltung
- Sicherheitsleuchte Deckenanbau, Bereitschaftsschaltung
- Sicherheitsleuchte Sa, Bereitschaftsschaltung
- Umschaltbaustein Sibe (in Leuchte integriert), Bereitschaftsschaltung
- Sicherheitsbeleuchtung-Zentrale
- Fernanzeigetableau
- Batterie
- SSV-Zentrale
- Batteriewanne SSV
- Batteriearchitusseinheit
- Bypass
- ELA-Zentrale
- Amoktaster
- Lautsprecher ELA Wandanbau
- Lautsprecher ELA Deckenanbau
- Zimmersignalleuchte
- Ruftaster mit Raßleine
- Abstellfaster
- Rufanlage, Zentrale
- Dienstzimmertableau
- Fußbodendurchbruch
- Wanddurchbruch
- Kernbohrung waagerecht
- AV-Trasse mit Trennsteg 200/400/600er Breite
- SV-Trasse mit Trennsteg 200/400/600er Breite
- SV-(X)-Kanal mit Trennsteg 200/400/600er Breite
- AV-(X)-Kanal mit Trennsteg 200/400/600er Breite
- Auschalter
- Not-Austaster
- KNX-Taster
- KNX-Taster 2fach
- KNX-Taster 4fach
- KNX-Jalousie-Schlüsselsteller
- Schutzbereichsüberwachung — Präsenzmelder mit Dämmerungsfunktion und Dimmer
- Präsenzmelder
- Steckdose 1fach
- Steckdose 2fach waagerecht
- Steckdose EDV 2fach waagerecht
- CEE-Steckdose 32 A
- EB-Anschluss 230 V (loses Kabelende)
- EB-Anschluss 3phasig (loses Kabelende)
- Bodentank Steckdose 1fach
- Elektrogerät allgemein / Anschluss 230V
- Elektrogerät allgemein / Anschluss 3phasig
- Steigetrasse oben
- Steigetrasse weiterführend
- PV-Modul 425Wp
- Wechselrichter
- Verteiler allgemein
- Kombinationsmelder Öffnen/Verschluss
- IMd Infrarotbewegungsmelder dual
- EMZ Einbruchmeldezentrale
- ÜG Übertragungsgerät wie DE, TWG, ...
- RWA — RWA-Lüftungstaster
- RWA-Taster
- RWA-Einrichtung
- RWA-Zentrale
- Anbauleuchte abgehangen, dimmbar, 8400lm, 56W
- Anbauleuchte Lichtbandsystem, 4200lm, 22W
- Feuchtraumleuchte Deckenanbau 4000lm, 28W
- Anbauleuchte, asymmetrisch, 4200lm, 22W
- Einbauleuchte, Modul 625, 5000lm, 38W
- Anbauleuchte LED D=600, 5300lm, 43W
- Anbauleuchte LED D=900, 11700lm, 89W
- Anbauleuchte LED IP54 D=400, 4000lm, 29W
- Leuchtenauslass Decke
- Spiegelleuchte 1000lm, 8W
- Einbau Downlight 2600lm, 26W
- Anbau Downlight 4000lm, 29 W

Hinweis: Verbindung zwischen Funktionspotentialausgleichsleitung und Ringerder hat aller 10m eine Verbindung zu erfolgen. Die im Stahlbeton verlegten Leitungen sind im Abstand von 2m mit der Bewehrung zu verbinden.

Übersichtsplan



± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsdefiziten.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Freigabe Fachplaner		Freigabe Erbauerbetriebe		Freigabe Bauherr		Registratur Nr. AG
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	------

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)	Stadt Brandis Markt 1 - 3 04821 Brandis	Auftrag Nr. AG: --- Auftrag Nr. Erbauerbetriebe: XX
Gr/Vorhaben	Erweiterungsneubau Oberschule Brandis Poststraße 20 04821 Brandis	Auftrag Nr. Fachplaner: XX Ersteller: XX
Planbezeichnung	Ausschreibungsplanung Grundriss 2. Obergeschoss Elektrotechnik, Blatt 2 von 2	Bearbeiter: XX Projektleiter: XX
Erbauerbetriebe	Fachplaner	HOAI Leistungsbild-phase: techn. Ausrüstung LPH 5 Erstellt/datum: 27.05.2023 Maßstab: 1:50
		Blattgröße: 1370x841 / Einheiten: [mm]
Dateiname: GET_5_EOB_GR_02_AS02_-_-		Index: -