

3. Bieteranfrage zu den Vergabeunterlagen

Objekt/Maßnahme: Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa
Bauleistung: Los 400-02 Starkstrom- und Schwachstrom
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)
Vergabenummer: EU/O/26/2025
Ablauf Angebotsfrist: 10.06.2025, 10:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage:	Ist es korrekt, dass die UP-Installationsgeräte und UP-Schalter in den LV-Positionen 1.3.4. ohne Beschriftung (BSF am Rahmen) ausgeführt werden?
Antwort:	Die Rahmen sind mit Schriftfeldern für die Stromkreisbezeichnung zu liefern und zu beschriften.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann
Sachbearbeiterin Vergabestelle