

Baumaßnahme: Haus 164, DKFZ Neubau
Leistung: Los 3301 – Faltschiebewände
Vergabenummer: H164/Los3301/2025

Sehr geehrte Bieter,

Das Versand-LV wurde wie folgt geändert:

LV Seite 16

LV Position 01.01.10 Mobiltrennwand,

Schallschutzanforderung an die Gesamtkonstruktion $R'_{w} \geq 52$ dB im eingebauten Zustand.