**Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Hort und Einfeldsporthalle; Neukirchen/ Erzgebirge
Los 020-1 – Erweiterter Rohbau_Bauabschnitt 2**

Beantwortung Bieteranfrage vom 09.07.2025:

Bieteranfrage:

"Sehr geehrte Damen und Herren, im Titel 12.02 und 13.02 wird teilweise Material KGEM PP DN 125 SN 8 nach DIN 1852 (Rehau) gefordert. Dieses Rohr ist in keinem Lieferprogramm enthalten. Alternativ evtl. DN 150 nach DIN 1852 (Rehau) oder PP 2000 DN 125. Wir bitten um Klärung."

Antwort:

Es kann alternativ KG 2000 DN 125 angeboten werden.