

Alle Rohbau- und Bestandsöffnungen sowie Einbauteile sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen!
Fensterliste gilt nur in Verbindung mit den aktuellen Grundrissen!
Oberflächen, Beschläge und Schließsysteme nach Bemusterung durch Bauherren und Architekten!

Verglasung: zweifach
Uw : 1,2 W/m²K

Stand 08.07.2025

VORABZUG



Kita Heiligensee - Fenster																						
Position						Öffnung/Wand									Bauart							Bemerkungen
Pos.	Fentser-Nr.	Fenster Typ	Etage	Raum-Nr.	Raum-Bez.	Breite	Höhe	Wand-/Decken- stärke	Wand/Decke Material	Fassade Anschluss	lichte Öffnungs- breite [m]	lichte Öffnungs- höhe [m]	BRH BRH [m]	Sonnen- schutz außen	Flügel Anzahl	Aufschl. (DIN)	Festver- glasung	Oberlicht / Unterlicht	Verglasung	Festertür mit Boden-schwelle	Rahmenverbreit- erung oben 85 mm	
ERDGESCHOSS																						
AUSSENFENSTER																						
1	F 0.01	Typ A	EG	0.04	Sanitär	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	1	L	-	OL Kipp	VSG/VSG	-		
2	F 0.02	Typ B	EG	0.06	Therapieraum	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	1	r	-	OL Kipp	VSG/VSG	=0mm		
3	F 0.03	Typ C.1	EG	0.05	Therapieraum	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	R(L)	-	OL fest (1) OL Kipp (2)	VSG/VSG	=0mm		2 seitliche Flügel als Kippflügel
4	F 0.04	Typ C.2	EG	0.07	Therapieraum	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	R(L)	-	OL fest (1) OL Kipp (2)	VSG/VSG	≤20mm		2 seitliche Flügel als Kippflügel
5	F 0.05	Typ C.2	EG	0.08	Therapieraum	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	R(L)	-	OL fest (1) OL Kipp (2)	VSG/VSG	≤20mm		2 seitliche Flügel als Kippflügel
6	F 0.06	Typ D	EG	0.20	Bistro	2,000	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	R(L)	-	OL (1) Kipp	VSG/VSG	≤20mm		
7	F 0.07	Typ D	EG	0.20	Bistro	2,000	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	L(R)	-	OL (1) Kipp	VSG/VSG	≤20mm		
8	F 0.08	Typ G	EG	0.27	Heizraum	0,600	0,600	24,0	Stb	WDVS			1,920	-	1	L	-	-	-	-	-	Kunststoff, in Rohbau ausgeschrieben
9	F 0.09	Typ G	EG	0.28	Küche	0,915	0,875	24,0	Stb	WDVS			2,135	-	1		-	-	Außen VSG	-		
10	F 0.10	Typ E	EG	0.12	Personalraum	4,010	1,575	24,0	Stb	WDVS			1,435	x	4	R(L) / L(R)	-	-	Außen VSG	-		Prallscheibe zur Absturzsicherung von Außen nach Innen
11	F 0.11	Typ F	EG	0.13	Hauswirtschaftsraum	1,135	0,875	24,0	Stb	WDVS			2,135	-	1	R	-	-	Außen VSG	-		
12	F 0.12	Typ E	EG	0.15	Mehrzweckraum / Bewegung	4,010	1,575	24,0	Stb	WDVS			1,435	x	4	L+R / L+R	-	-	VSG/VSG	-		Prallscheibe zur Absturzsicherung von Außen nach Innen
13	F 0.13	Typ A	EG	0.15	Mehrzweckraum / Bewegung	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				-	1	L / R	-	OL Kipp	VSG/VSG	-		
14	F 0.14	Typ D	EG	0.16	Foyer	2,270	3,010	24,0	MW	WDVS				-	2	L / R	-	OL (1) Kipp	VSG/VSG	-		
15	F 0.15	Typ A	EG	0.18	Leitung	1,125	3,010	24,0	MW	WDVS				x	1	L	-	OL Kipp	VSG/VSG	-		
1. OBERGESCHOSS																						
AUSSENFENSTER																						
16	F1.01	Typ H	1.OG	1.02	Flur 5	1,760	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	L	1	UL fest (C2)	VSG innen	-		
17	F1.02	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.03	Gruppenraum 3	1,135	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F1.02 (Eckpfosten)
18	F1.03	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.03	Gruppenraum 3	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	R(L)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F1.01 (Eckpfosten)
19	F1.04	Typ J.1	1.OG	1.03	Gruppenraum 3	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
20	F1.05	Typ J.1	1.OG	1.04	Gruppenraum 4	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		Unterlicht festverglfast
21	F1.06	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.04	Gruppenraum 4	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 1.06 (Eckpfosten)
22	F1.07	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.04	Gruppenraum 4	1,135	2,555	12,0	MW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 1.05 (Eckpfosten)
23	F1.08	Typ J.1	1.OG	1.05	Gruppenraum 5	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
24	F1.09	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.05	Gruppenraum 5	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 1.06 (Eckpfosten)
25	F1.10	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.05	Gruppenraum 5	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 1.05 (Eckpfosten)
26	F1.11	Typ J.1	1.OG	1.10	Teeküche / Pers.	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
27	F1.12	Typ K	1.OG	1.12	Sanitär 2	2,010	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	1	-	VSG innen	-		Kein Stulpfenster?

Kita Heiligensee - Fenster																						
Position						Öffnung/Wand									Bauart							Bemerkungen
Pos.	Fentser-Nr.	Fenster Typ	Etage	Raum-Nr.	Raum-Bez.	Breite	Höhe	Wand-/Decken- stärke	Wand/Decke Material	Fassade Anschluss	lichte Öffnungs- breite [m]	lichte Öffnungs- höhe [m]	BRH BRH [m]	Sonnen- schutz außen	Flügel Anzahl	Aufschl. (DIN)	Festver- glasung	Oberlicht / Unterlicht	Verglasung	Festertür mit Boden-schwelle	Rahmenverbreit- erung oben 85 mm	
28	F1.13	Typ J.1	1.OG	1.12	Sanitär 2	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
29	F1.14	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.14	Gruppenraum 6	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	L	-	UL fest	VSG /VSG	-	x	gekoppelt mit F 1.14 (Eckpfosten)
30	F1.15	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.14	Gruppenraum 6	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	R(L)	1	UL fest	VSG/ VSG	-	x	gekoppelt mit F 1.13 (Eckpfosten)
31	F1.16	Typ J.2	1.OG	1.14	Gruppenraum 6	1,135	3,095	12,0	HRW	WDVS			0,000	x	1	R	-	OL Kipp	VSG/VSG	≤20mm	x	
32	F1.17	Typ J.2	1.OG	1.15	Gruppenraum 7	1,135	3,095	12,0	HRW	WDVS			0,000	x	1	L	-	OL Kipp	VSG/VSG	≤20mm	x	
33	F1.18	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.15	Gruppenraum 7	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	L (R)	1	UL fest	VSG/ VSG	-	x	gekoppelt mit F 1.16 (Eckpfosten)
34	F1.19	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.15	Gruppenraum 7	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 1.15 (Eckpfosten)
35	F1.20	Typ J.1	1.OG	1.16	Gruppenraum 8	1,135	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	
36	F1.21	Typ I.2 Ecke	1.OG	1.16	Gruppenraum 8	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	L (R)	1	UL fest	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 1.19 (Eckpfosten)
37	F1.22	Typ I.1 Ecke	1.OG	1.16	Gruppenraum 8	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 1.18 (Eckpfosten)
38	F1.23	TYP L	1.OG	1.06	Lager / HWR	1,135	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	-	-	-		
39	F1.24	Typ K	1.OG	1.07	Sanitär 1	2,010	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	R	1	-	VSG innen	-		
40	F1.25	Typ J.1	1.OG	1.07	Sanitär 1	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
41	F1.26	Typ M	1.OG	1.01	Treppenhaus 1	1,250	1,670	24,0	MW	WDVS			0,820	-	1	R	-	-	VSG innen	-		
2. OBERGESCHOSS																						
AUSSENFENSTER																						
45	F 2.01	Typ H	2.OG	2.02	Flur 8	1,760	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	L	1	UL fest (C2)	VSG innen	-		
46	F 2.02	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.03	Gruppenraum 9	1,135	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.03 (Eckpfosten)
47	F 2.03	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.03	Gruppenraum 9	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	R(L)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.02 (Eckpfosten)
48	F 2.04	TYP J.1	2.OG	2.03	Gruppenraum 9	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
49	F 2.05	TYP J.1	2.OG	2.04	Gruppenraum 10	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
50	F2.06	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.04	Gruppenraum 10	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.07 (Eckpfosten)
51	F2.07	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.04	Gruppenraum 10	1,135	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.06 (Eckpfosten)
52	F 2.08	TYP J.1	2.OG	2.05	Gruppenraum 11	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		
53	F 2.09	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.05	Gruppenraum 11	3,010	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.10 (Eckpfosten)
54	F 2.10	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.05	Gruppenraum 11	1,135	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		gekoppelt mit F 2.09 (Eckpfosten)
55	F 2.11	Typ J.1	2.OG	2.10	Teeküche / Pers.	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		D/K
56	F 2.12	Typ K	2.OG	2.12	Sanitär 4	2,010	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	2	R	1	-	VSG innen	-		seitliche Festverglasung
57	F 2.13	Typ J.1	2.OG	2.12	Sanitär 4	1,135	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		Unterlicht festverglast / Fenster Dreh Kipp
58	F 2.14	TypN	2.OG	2.13	Treppenhaus 2	1,250	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	L	-	UL fest	VSG innen	-		Unterlicht festverglast / Fenster Dreh Kipp
59	F 2.15	Typ H	2.OG	2.08	Flur 10	1,760	2,555	24,0	Stb / MW	WDVS			1,400	-	1	L	1	UL fest (C2)	VSG innen	-		
60	F2.16	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.14	Gruppenraum 12	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.17 (Eckpfosten)
61	F2.17	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.14	Gruppenraum 12	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	R(L)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.16 (Eckpfosten)
62	F 2.18	Typ J.1	2.OG	2.14	Gruppenraum 12	1,135	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	
63	F 2.19	Typ J.1	2.OG	2.15	Gruppenraum 13	1,135	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	

Kita Heiligensee - Fenster																						
Position						Öffnung/Wand									Bauart							Bemerkungen
Pos.	Fentser-Nr.	Fenster Typ	Etage	Raum-Nr.	Raum-Bez.	Breite [m]	Höhe [m]	Wand-/Decken- stärke [cm]	Wand/Decke Material	Fassade Anschluss	lichte Öffnungs- breite [m]	lichte Öffnungs- höhe [m]	BRH BRH [m]	Sonnen- schutz außen	Flügel Anzahl	Aufschl. (DIN)	Festver- glasung	Oberlicht / Unterlicht	Verglasung	Festertür mit Boden-schwelle	Rahmenverbreit- erung oben 85 mm	
64	F 2.20	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.15	Gruppenraum 13	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.21 (Eckpfosten)
65	F 2.21	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.15	Gruppenraum 13	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.20 (Eckpfosten)
66	F 2.22	Typ J.1	2.OG	2.16	Gruppenraum 14	1,135	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	1	L	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	
67	F 2.23	Typ I.2 Ecke	2.OG	2.16	Gruppenraum 14	3,010	2,640	12,0	HRW	WDVS			1,400	x	2	L (R)	1 (A)	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.24 (Eckpfosten)
68	F 2.24	Typ I.1 Ecke	2.OG	2.16	Gruppenraum 14	1,135	2,640	24,0	MW	WDVS			1,400	x	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-	x	gekoppelt mit F 2.23 (Eckpfosten)
69	F 2.25	TYP L	2.OG	2.06	Lager / HWR	1,135	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	L	-	-	-	-		
70	F 2.26	Typ K	2.OG	2.07	Sanitär 3	2,010	1,475	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	1	-	VSG innen	-		seitliche Festverglasung
71	F 2.27	Typ J.1	2.OG	2.07	Sanitär 3	1,135	2,555	12,0	HRW	WDVS			1,400	-	1	R	-	UL fest (C2)	VSG innen	-		Unterlicht festverglast / Fenster Dreh Kipp
72	F 2.28	Typ N	2.OG	2.01	Treppenhaus 1	1,250	2,555	24,0	MW	WDVS			1,400	-	1	R		UL fest (C2)	VSG innen	-		Unterlicht festverglast / Fenster Dreh Kipp
73	F 2.29	Ty O	2.OG	2.01	Treppenhaus 1	1,250	0,895	24,0	MW	WDVS			1,400	-	-	-		OL Kipp	VSG innen	-		Kippkflügel