



1. NACHLIEFERUNG

16.07.2025

Neustadt-Forum „Nikolai Ostrowski“ – OSSI – Hoyerswerda
Umfassende Sanierung und Erweiterung des
Kinder-, Jugend-, Familien-, Begegnungs- und Bildungszentrums
Los 1.8.1 - Trockenbauarbeiten; Vergabe-Nr. OB/02.01/25/22-VOB

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute ist folgende Anfrage bei uns eingegangen:

"Sehr geehrte Damen und Herren, welches Maß soll die Bodentreppe haben und wie ist die Deckenstärke. Laut Zeichnung gehen wir von 412,5 mm aus? Im LV betrifft es die Pos 1.3.61 + 1.3.62. Vielen Dank, Mit freundlichen Grüßen ..."

Antwort Vergabestelle

Pos. 1.3.61 - Deckenstärke bei BT 1: 49,0 cm+2,50cm Stärke der Laufbohle=51,50 cm
lichte Raumhöhe ca. 2,49m

Pos 1.3.62 - Deckenstärke bei BT 2: = 39,0 cm
lichte Raumhöhe: ca. 2,635m

Bitte beachten Sie die nachgelieferten Informationen bei der Erstellung Ihres Angebotes.

Mit freundlichen Grüßen

Halina Zschieschang
Zentrale Vergabestelle

