



Leipziger Gewerbehof
GmbH & Co. KG

Gewerbeflächen +
Facility Management

LGH Leipziger Gewerbehof GmbH & Co. KG | Mommsenstraße 6 | 04329 Leipzig

An alle Bieter

Ihre Zeichen | Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen | Unsere Nachricht vom

Durchwahl

Leipzig

18.07.2025

Sitz der Gesellschaft

Mommsenstraße 6

04329 Leipzig

Tel.: 0341 - 2 59 77 00

Fax: 0341 - 2 59 77 22

info@lgh-leipzig.de

www.lgh-leipzig.de

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Registergericht

Leipzig HRA 14802

Steuernummer

232/158/25507

Ust.-IdNr.

DE 245222977

Persönlich haftende

Gesellschafterin

LGH Service GmbH

Sitz der Gesellschaft

Leipzig

Registergericht

Leipzig HRB 10679

Aufsichtsrats-

vorsitzender

Clemens Schülke

Geschäftsführer

Kai Thalmann

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum,
Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: H12-BA3-300-015 - erweiterter Rohbau

Nachschreiben 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund von Bieteranfragen teilen wir Ihnen folgende Information mit:

Bieteranfrage:

Wir haben folgende Frage zu den Dacharbeiten: z.B. Dachfläche B

Hier ist eine EPS DAA dh ausgeschrieben i.O.

Dann EPS WAA (Perimeterdämmung. Ist das so gewünscht?

Bei der MIWO-Dämmung wird auch wieder teilweise von WAA geschrieben.

Wir bitten um kurze Rückinfo, ob das wirklich so gewünscht ist.

Antwort:

Alle senkrecht geführte Dachdämmungen an Attiken und Ausfädelungs-
bauwerken sind mit WAA- Dämmung ausgeschrieben. Das gibt es bei
verschiedenen Dämmstoffen wie MiWo und EPS.

Es wird allerdings manchmal auf Vorpositionen verwiesen und die
Bezeichnungen auf die jeweilige Dämmstoffart ist je nach horizontaler (DAA)
oder vertikaler (WAA) Verwendung nicht angepasst.

Generell soll der jeweils angegebene Dämmstoff zur Anwendung kommen, im
jeweiligen Anwendungsgebiet unterschieden in Dach/Decke oder Wand.

Bankverbindungen

Deutsche Bank AG

IBAN DE92 8607 0000

0167 0140 00

BIC DEUTDE8LXXX

Sparkasse Leipzig

IBAN DE37 8605 5592

1120 1171 31

BIC WELADE8LXXX

Anwendungs- gebiet	Kurz- zeichen	Anwendungsbeispiel
Dach, Decke	DAD	Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Deckung
	DAA	Außendämmung von Dach oder Decke, witterungsgeschützt, unter Abdichtung
	DUK	Außendämmung eines Umkehrdaches, der Bewitterung ausgesetzt
	DZ	Zwischensparrendämmung
	DI	unterseitige Innendämmung der Decke oder des Daches, abgehängte Decke
	DEO	Innendämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
	DES	Innendämmung unter Estrich mit Schallschutzanforderungen
Wand	WAB	Außendämmung der Wand hinter Bekleidung
	WAA	Außendämmung der Wand hinter Abdichtung
	WAP	Außendämmung der Wand unter Putz
	WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden
	WH	Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
	WI	Innendämmung der Wand
	WTH	Dämmung zwischen Haustrennwänden
	WTR	Dämmung von Rauntrennwänden
Perimeter	PW	Außenliegende Wärmedämmung (Perimeterdämmung) von Wänden gegen Erdreich (außerhalb Abdichtung)
	PB	Außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatte gegen Erdreich (außerhalb Abdichtung)

Korrigierte Positionen:

- 17.02.0050. Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 150 mm** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 150 mm
Ausführung auf Schachtwände vertikal geklebt
8,500 m2
- 17.02.0060. Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 75 mm** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 75 mm
Ausführung auf Schachtwände vertikal geklebt
1,000 m2
- 17.05.0060. Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 100 mm** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~
Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch D= 100 mm, auf
Schachtwände vertikal anbringen
26,000 m2
- 17.05.0070. Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 150 mm** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~
Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch D= 150 mm
8,500 m2
- 17.05.0080. Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~ 75 mm** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung MiWo 040 ~~DAA~~
Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch D=75 mm
Ausführung auf Schachtwände vertikal
1,000 m2
- 17.07.0030. Dämmung EPS-~~DAA~~-dh, WLF 040 vertikal** statt DAA soll WAA verwendet werden
Dämmung EPS-WAA-dh, WLS 040
Ausführung wie in Vorpos. beschrieben, jedoch vertikal auf
Wand D = 18 cm
13,000 m2

17.12.0030. Wärmedämmung EPS ~~DAA~~ ds 150 mm
Wärmedämmung EPS WLS 035 ds ~~DAA~~ 150 mm **statt DAA soll WAA verlegt werden**

Ausführung wie in Vorpos. beschrieben, jedoch als vertikale
Dämmung auf Bauteilwand

18,000 m2

17.13.0030. Wärmedämmung MiWo 040 ~~DAA~~; 100 mm
Ausführung wie in Vorpos. beschrieben, jedoch als vertikale
Dämmung auf Bauteilwand MiWo 040 ~~DAA~~; D= 100 mm **statt DAA soll WAA verwendet werden**

53,000 m2

Wir bitten um Beachtung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Thalmann

gez. Förster