Vorhaben:	Dekarbonisierung und Flexibilisierung der Wärme- und Stromerzeugung in der Altmühltherme Treuchtlingen durch eine KI-basierte Energiemanagementlösung in Verbindung mit der Installation von Anlagen zur Elektrifizierung und Instandsetzungsmaßnahmen an der technischen Gebäudeausrüstung
Vergabeverfahren:	EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 14 Abs. 3 VgV
Auftraggeber:	Stadtwerke Treuchtlingen KU, Dürerstraße 26 91757 Treuchtlingen

Bewerberfragen zum Teilnahmewettbewerb – Stand 24.07.2025

Bewerberfrage vom 17.07.2025:

In der zur Verfügung gestellten Unterlage "VE_SWTRL_2025_1_Bewerbungsbogen_Formblätter" fehlt Formblatt 5, ist dies beabsichtigt, dass nach Formblatt 4 direkt Formblatt 6 folgt?

Antwort ausschreibende Stelle vom 18.07.2025:

Die Durchnummerierung ist leider nicht korrekt. Es existiert kein Formblatt 5.

Bewerberfragen vom 18.07.2025:

1) stehen mit den Unterlagen zur Angebotsstellung auch Lastgänge für Gas und Strom für die Energieerzeugung und Verbraucher der Therme zur Verfügung?

2) Wer ist der externe Betreiber der Biogas-BHKW's?

3) Ist in der Altmühltherme eine Energiemanagementsoftware nach ISO500001 vorhanden?

4) Ist bereits ein Direktvermarkter gebunden, oder kann der Bieter einen wählen?

5) Sind Gespräche mit dem Strom-Netzbetreiber bereits erfolgt, um allen Bietern die gleiche Ausgangslage zu ermöglichen?

Antwort ausschreibende Stelle vom 24.07.2025:

Zu 1) ja den Bietern werden die Lastgänge für Strom und Erdgas zur Verfügung gestellt.

Zu 2) Die Integration der Biogas-BHKW’s in das Energiekonzept ist in der Angebotsphase noch nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass erst in der Projektierungsphase konkrete Gespräche aufgenommen werden sollen. Entsprechende Schnittstellen sollen aber im Angebot berücksichtigt werden.

Zu 3) Nein, die Altmühltherme besitzen noch keine nach Energiemanagementsoftware nach ISO50001

Zu 4) Aktuell gibt einen Direktvermarkter. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, diesen im Rahmen der Projektumsetzung und unter Berücksichtigung der bestehenden Verträge zu wechseln.

Zu 5) Der Stromnetzbetreiber sind die Stadtwerke Treuchtlingen selbst.

Bewerberfragen vom 25.07.2025:

Bezieht sich die Ausschreibung rein auf eine KI-basierte Energiemanagementlösung oder sollen im Rahmen der Ausschreibung auch Anlagen zur Elektrifizierung als auch Instandhaltungsmaßnahmen angeboten werden?

Antwort ausschreibende Stelle vom 28.07.2025:

Es müssen sowohl eine KI-basierte Energiemanagementlösung als auch Anlagen zur Elektrifizierung (inkl. Planung) sowie Instandhaltungsmaßnahmen angeboten werden.