

Offenes Verfahren: 25 124 6

**Umbau und Erweiterung einer 2-zügigen Oberschule,
Am Park 3, 02694 Malschwitz, OT Baruth**

Los 42 - Malerarbeiten, Innen

Beantwortung von Bieteranfragen + Bieterhinweis

In dem vorgenannten Ausschreibungsverfahren hat die Vergabestelle Bieteranfragen/ Hinweise erhalten, die wir nachfolgend zur Kenntnisnahme aller potentiellen Bieter wie folgt beantworten:

Frage 1

Betrifft die Spachtelarbeiten u.a. in den Positionen 02.01.5 bis 9 bzw. 03.01.15 bis 22, insbesondere die Anzahl der Spachtelgänge je Position. Die Angabe „Q3“ ist ohne weitere Erläuterung zur Schichtanzahl nicht hinreichend für die Kalkulation.

Antwort:

Die Spachtelarbeiten, Qualitätsstufe Q3, sind mit 2 Arbeitsgängen auszuführen.

Frage 2:

Betrifft den Leistungsabruf (z. B. Pos. 02.01.1, 03.01.7, 03.02.30): Mehrere Positionen sind „nach Erfordernis“ oder „nach Anweisung Bauleitung“ ausgeschrieben. Mit welchem Umfang (Mindest-/Maximalmengen) ist bei diesen Positionen zu kalkulieren.

Antwort:

Es ist von der Ausführung in angegebener Menge auszugehen.

Frage 3:

Betrifft die Fremdgewerke – Bodenbeschichtung (z. B. Pos. 02.05.7–9, 03.06.10–12): Ist dort die Ausführung durch einen Fachbetrieb mit besonderen Qualifikationen (z. B. zertifizierte Beschichter) erforderlich?

Antwort:

Über die Qualifikation für Beschichtungsarbeiten des Gewerks hinaus, ist keine besondere Qualifikation erforderlich

Frage 4:

Betrifft die Gerüste (z. B. Pos. 01.01.2–3, 02.02.27, 03.02.48): Sind die in den Positionen genannten Gerüste vom Maler bereit zu stellen oder erfolgt eine bauseitige Bereitstellung?

Antwort:

Die aufgeführten Gerüstpositionen sind vom Maler wie beschrieben anzubieten und entsprechend auch bereitzustellen.