



1. NACHLIEFERUNG

29.07.2025

**Neustadt-Forum „Nikolai Ostrowski“ – OSSI – Hoyerswerda
Umfassende Sanierung und Erweiterung des
Kinder-, Jugend-, Familien-, Begegnungs- und Bildungszentrums
Los 1.14 - Tischler, innen, BS-Elemente; Vergabe-Nr. OB/02.01/25/23-VOB**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei **Pos. 1.2.01 Brandschutzverglasung F 30, BT 2-k** ist folgendes zu beachten:

Das Fenster muss auch die Anforderung als TRAV-Verglasung mit zugehöriger bautechnischer Zulassung erfüllen.

Bitte beachten Sie die nachgelieferten Informationen bei der Erstellung Ihres Angebotes.

Mit freundlichen Grüßen

Halina Zschieschang
Zentrale Vergabestelle

