

Innentürliste

Projekt-Nr. 20-17
Projekt Neubau OFW Zug/ Sanierung alte Schule BA2

Datum: 19.11.2024

aktualisiert:

Allgemeine Angaben																Zarge			Türblatt				Bänder, Beschläge, Drücker					Schließer		Sonstige Einbauten			
Geschoss	Raum - Nr.	Raum	Tür - Nr.	Rohbauöffnung Breite (m)	Rohbauöffnung Höhe (m) OK FFB	mind. Lichte Breite/Höhe (m)	Maulweite (m)	Wandart MW=Mauerwerk TB=Trockenbau	Anschiag DIN L/R	S=stumpf oder stumpf mit Leibungsfalz/ G=gefälzt	Anzahl Türflügel	Brandschutz DS=dichtschießend SS=selbstschließend. RS=Rauchschutz T30=feuerhemmend NA=Notausgang	Klimaklasse	mechanische Beanspruchung	Schallschutz erf. Rw = R'w n. DIN 4109-1+5dB (eingebaut)	Besonderheiten	Form: U=Umfassg. 2-teilig., E=Eck, B=Block	Material	Farbe / Oberfläche	Material	Farbe / Oberfläche	opt. Durchlaufschutz auf 2 Höhen	Besonderheiten	Beschlag Edelstahl KN= Knauf DR = Drücker, U-Form gek=gekröpft	Höhe (m)	Panikschloss DIN EN 179	Schloss (EZT=elt. Zylinder mit Transponder, PZ=Profizylinder, BZ= Blindzylinder, WC=Garnitur frei/besetzt)	3D Band (Stk)	Freilauffürschließer	Türschließer: GTS=Gleitschiene, ÖB=Öfn.begrenzer FST=Feststellung elt. Anforderungen	FH=Feststellhaken WP=Wandpuffer BP=Bodenpuffer BPV=BP versenkt	absenkbare Bodendichtung	
KG	K03	Abstellen FW	T K03-1	1,01	2,26		0,27	MW Bestand	L G		1	T30-RS	KK3	S			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		EZT	3		GTS		BP	x
	K04	Heizung	T K04-1	1,01	2,13		0,30	KS-MW	R G		1	T30-RS	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		EZT	3		GTS		BP	x
	K05	Flur 2	T K05-1	1,01	2,13		0,52	MW Bestand	L G		1	T30-RS	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		EZT	3		GTS		BP	x
	K06	Hausmeister	T K06-1	1,01	2,13		0,115	KS-MW	L G		1	-	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				BP	
	K07	HAR/HV Eit	T K07-1	0,885	2,01		0,14	MW Bestand	L G		1	T30-DS-SS	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		BP	x
	K09	Lüftungszentrale	T K09-1	1,01	2,13		0,25	MW	R G		1	T30-DS-SS	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		BP	x
	K10	SiBe	T K10-1	0,885	2,01		0,25	MW Bestand	L G		1	T30-DS-SS	KK3	N			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		BP	x
EG	002	FW Halle	T 002-1	2,385	3,14	0,90 x 2,20		Stahl- stützen	L S		2	T30-RS	KK3	E		U mind. 1,8	B	Alu	Pulver	Alu/ Glas	Pulver	x	Rohrrahmentür mit Vollverglasung 2x VSG	i=DR / a=DR, Standflügel mit Treibriegel	1,05		BZ	6		GTS		WP in der Leibung	x
	003	Lager	T 003-1	2,01	2,13		0,365	HLZ-MW	R/L G		2	T30-RS	KK3	E		U mind. 1,8	U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR, Standflügel mit Treibriegel	1,05		BZ	6		GTS		BP	x
	004	Werkstatt	T004-1	1,01	2,13		0,365	HLZ-MW	L G		1	T30-RS	KK3	E		U mind. 1,8	U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		BP	x
	005	Treibstoffe	T 005-1	0,885	2,13		0,365	HLZ-MW	R G		1	T30-RS	KK3	E		U mind. 1,8	U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		WP	x
	006	Notstrom	T 006-1	1,01	2,13		0,365	HLZ-MW	L G		1	T30-RS	KK3	E			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		WP	x
	Z02	Neubau Zwischengeschos	T Z02-1	0,885	2,13		0,365	HLZ-MW	L G		1	T30-RS	KK3	E			U	Stahl	Pulver	Stahl	Pulver			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3		GTS		WP	x
	008	Abstell	T 008-1	0,76	2,26		0,15	TB	L S		1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				WP	
	009	Jugendraum	T 009-1	1,01	2,26		0,25	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	R S		1	-	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				WP	x
	010	Schulung	T 010-1	1,01	2,26		0,25	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	R S		1	-	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	x	Teilverglasung ca. 80%	i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				BP	x
	011	Büro Verwaltung	T 011-1	1,01	2,26		0,27	MW Bestand	L S		1	-	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				BP	x
	012	Aufzug	T 012-1	1,20	2,18		0,30	MW Bestand					-			beidseitig türhoher, abgerundeter Kantenschutz aus Stahl, beschichtet	B, Aufzugs- hersteller	Stahl	Anstrich	Stahl	Anstrich	Tür grundiert, Farbbeschichtung vor Ort nach Farbkonzept							x				
	013	Umkleiden H	T 013-1	1,01	2,26		0,115	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	L S		1	-	KK2			2-teilige Umfassungs- zarge an neu hergestelltem MW- Anschiag mit 40mm Futterzarge aus Lärche geölt	U+Futter	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				WP in Leibung	
	013	Umkleiden H	T 013-2	0,885	2,26		0,27	MW Bestand	L S		1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				WP	
	014.1	Du H	T 014.1-1	0,76	2,26		0,27	MW Bestand	L S		1	-	KK2	E		Nassraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	2 cm Unterschnitt		i=DR / a=DR	1,05		WC	3				WP	
	014.2	WC/Wasch H	T 014.2-1	0,885	2,26		0,125	TB	R S		1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				BP	
	014.2	WC/Wasch H	T 014.2-2	0,76	2,13		0,125	TB	L S		1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	2 cm Unterschnitt		i=DR / a=DR	1,05		BZ	3				WP	
	014.2	WC/Wasch H	T 014.2-3	0,76	2,13			Systemw.	L S		1	-	KK2	E		Systemtür WC-Trennw., Feuchtraum	WC-Trennwand- elementzarge	Edel- stahl	gebürstet	HPL	HPL	15cm Bodenabstand		i=DR / a=DR	1,05		WC	2				WP	

Allgemeine Angaben																	Zarge			Türblatt				Bänder, Beschläge, Drücker					Schließer		Sonstige Einbauten			
Geschoss	Raum - Nr.	Raum	Tür - Nr.	Rohbauöffnung Breite (m)	Rohbauöffnung Höhe (m) OK FFB	mind. Lichte Breite/Höhe (m)	Maulweite (m)	Wandart MW=Mauerwerk TB=Trockenbau	Anschiag DIN L/R	S=stumpf oder stumpf mit Leibungsfalz/ G=gefälzt	Anzahl Türflügel	Brandschutz DS=dichtschließend SS=selbstschließend. RS=Rauchschutz T30=feuerhemmend NA=Notausgang	Klimaklasse	mechanische Beanspruchung	Schallschutz erf. Rw = R'w n. DIN 4109-1+5dB (eingebaut)	Besonderheiten	Form: U=Umfassg. 2-teilig., E=Eck, B=Block	Material	Farbe / Oberfläche	Material	Farbe / Oberfläche	opt. Durchlaufschutz auf 2 Höhen	Besonderheiten	Beschlag Edelstahl KN= Knauf DR = Drücker, U-Form gekr=gekröpft	Höhe (m)	Panikschloss DIN EN 179	Schloss (EZT=elt. Zylinder mit Transponder, PZ=Profizylinder, BZ= Blindzylinder, WC=Garnitur frei/besetzt)	3D Band (Stk)	Freilauftürschließer	Türschließer: GTS=Gleitschiene, ÖB=Öffn.begrenzer FSt=Feststellung elt. Anforderungen	FH=Feststellhaken WP=Wandpuffer BP=Bodenpuffer BPV=BP versenkt	absenkbare Bodendichtung		
	015	Umkleiden D	T 015-1	1,01	2,26		0,115	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	L	S	1	-	KK2			2-teilige Umfassungs- zarge an neu hergestelltem MW- Anschlag mit 40mm Futterzarge aus Lärche geölt	U+Futter	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL					i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			WP in Leibung	
	016.1	DU D	T 016.1-1	0,76	2,26		0,27	MW Bestand	R	S	1	-	KK2	E		Nassraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt		i=DR / a=DR	1,05		WC	3			WP		
	016.2	WC/Wasch D	T 016.2-1	0,885	2,26		0,125	TB	L	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL				i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			WP		
	016.2	WC/Wasch D	T 016.2-2	0,885	2,26		0,27	MW Bestand	R	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL				i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			WP		
	016.2	WC/Wasch D	T 016.2-3	0,76	2,13		0,125	TB	R	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt		i=DR / a=DR	1,05		WC	3			WP		
1. OG	101	Treppenhaus	T 101-1	1,885	2,26	0,90 x 2,10	0,24	KS-MW	R	S	2	T30-RS	KK1	E		DIN 18040-1: max. Öffnungskraft: 43Nm	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	x	Teilverglasung 80%	Hauptflügel: i=DR / a=DR; Standflügel: i: DR vertikal	1,05		BZ	6		GTS, ÖB		x		
	101	Aufzug	T 101-2	1,20	2,18		0,30	KS-MW				-				beidseitig türhoher, abgerundeter Kantenschutz aus Stahl, beschichtet	B, Aufzugs- hersteller	Stahl	Anstrich	Stahl	Anstrich	Tür grundiert, Farbbeschichtung vor Ort nach Farbkonzzept							x					
	102	Büro Ortsvorsteher	T 102-1	1,01	2,13		0,25	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	L	S	1	T-DS-SS	KK1	E	37 dB	DIN 18040-1: max. Öffnungskraft: 43Nm	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=KN	1,05		EZT mit Entsicherungs- knauf innen	3		GTS, ÖB		x		
	102	Büro Ortsvorsteher	T 102-2	1,01	2,26		0,27	MW Bestand	L	S	1	T30-DS-SS	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=KN	1,05		EZT mit Entsicherungs- knauf innen	3		GTS, ÖB		x		
	103	Teeküche	T 103.1-1-1	0,885	2,26		0,125	TB	R	S	1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		EZT	3			BP			
	104	Gemeinschaft	T 104-1	1,885	2,26		0,25	MW Bestand, 1 Seite Sicht-MW	L	S	2	-	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	x	Teilverglasung 80%	Hauptflügel: i=DR / a=DR; Standflügel: i: DR vertikal	1,05	x	EZT	6			BP	x		
	105	Vorraum WC	T 105-1	1,01	2,26		0,27	MW Bestand	R	S	1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			BP			
	106	WC D	T 106-1	0,885	2,13		0,125	TB	R	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		WC	3			WP			
	107	WC barrierefrei	T 107-1	1,01	2,13		0,125	TB	R	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	0,85		WC	3			BP			
	108	WC H	T 108-1	0,885	2,13		0,125	TB	L	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			BP			
	108	WC H	T 108-2	0,76	2,13			Systemw.	R	S	1	-	KK2	E		Systemtür WC-Trennw., Feuchtraum	WC-Trennwand- elementzarge	Edel- stahl	gebürstet	HPL	HPL		15cm Bodenabstand	i=DR / a=DR	1,05		WC	2			WP			
	109	Bibliothek	T 109-1	0,9	2,26		0,27	MW Bestand	R	S	1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		EZT	3			BP			
	110	Büro Brauchtum	T 110-1	0,90	2,26		0,27	MW Bestand	L	S	1	-			37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=KN	1,05		EZT mit Entsicherungs- knauf innen	3			BP	x		
	110	Büro Brauchtum	T 110-2	1,01	2,13		0,125	TB	R	S	1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		BZ	3			BP			
DG	201	Treppenhaus	T 201-1	1,885	2,26	0,90 x 2,10	0,24	KS-MW	R	S	2	T30-RS	KK1	E		DIN 18040-1: max. Öffnungskraft: 43Nm	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	x	Teilverglasung 80%	Hauptflügel: i=DR / a=DR; Standflügel: i: DR vertikal	1,05		BZ	6		GTS, ÖB		x		
	201	Aufzug	T 201-2	1,20	2,18		0,30	KS-MW				-				beidseitig türhoher, abgerundeter Kantenschutz aus Stahl, beschichtet	B, Aufzugs- hersteller	Stahl	Anstrich	Stahl	Anstrich	Tür grundiert, Farbbeschichtung vor Ort nach Farbkonzzept							x					
	203	Flur 2	T 203-1	1,01	2,26		0,125	TB	R	S	1	-	KK1	E			U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL			i=DR / a=DR	1,05		BZ	2			WP			
	204	Putz	T 204-1	0,885	2,13		0,125	TB	L	S	1	-	KK2	E		Feuchtraum	U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL		2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		BZ	2			WP			
	205	WC D	T 205-1	0,885	2,13		0,125	TB	L	S	1	-					U						2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		WC	2			WP			
	206	WC H	T 206-1	0,885	2,13		0,125	TB	R	S	1	-					U						2 cm Unterschnitt	i=DR / a=DR	1,05		WC	2			WP			
	207	Modelleisenbahn	T 2047-1	1,885	2,26		0,125	TB	R	S	2	-	KK1	E	37 dB		U	Stahl	Pulver	Vollspan	HPL	x	Teilverglasung 80%	Hauptflügel: i=DR / a=DR; Standflügel: i: DR vertikal	1,05	x	EZT	6			BP	x		

	Vollspantüren
	Stahlblechtüren
	Holztüren
	Aluminium-Rohrrahmentüren
	Systemtür WC-Trennwand aus HPL für Feuchtraum