



Stadtverwaltung Geithain, Markt 11, 04643 Geithain

Herr Rätsch
- im Hause -

Amt: Bau- und Ordnungsamt
Bearbeiter: Herr Christen
Telefon: (03 43 41) 4 66-1 02
E-Mail: m.christen@geithain.de

Aktenzeichen: Neugestaltung Außenanlage
Paul-Guenther-Schule
(Bitte bei Antwort angeben)

Datum: 29.11.2023

Vorhaben: Neugestaltung Außenanlage Paul-Guenther-Schule; hier: Stellungnahme des abwehrenden Brandschutz, 2023

Sehr geehrter Herr Rätsch,

in Beantwortung Ihres Schreibens vom 28.11.2023 mit o. g. Aktenzeichen teilen wir Ihnen nachfolgendes mit:

Löschwasserversorgung und die dazugehörigen Einrichtungen; Löschwasserrückhaltung

Ein Unterflurhydrant befindet sich auf der Schillerstraße, unmittelbar im Einmündungsbereich zum Schillerpark (51.058552/12.691368), welcher ca. 30m vom Bauvorhaben entfernt ist.

Entsprechend des übergebenen Hydrantenverzeichnisses der VEOLIA Wasser Deutschland GmbH vom 28.02.2023 beträgt die maximale Entnahmemenge bei diesem Hydranten 75 m³/h. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es sich um momentane Messungen handelt.

Ein weiterer Unterflurhydrant befindet sich im Einmündungsbereich Grimmaische Straße/Schillerstraße (51.058470/ 12.690517) welcher ca. 65m vom Bauvorhaben entfernt ist.

Entsprechend des übergebenen Hydrantenverzeichnisses der VEOLIA Wasser Deutschland GmbH vom 28.02.2023 beträgt die maximale Entnahmemenge bei diesem Hydranten 96 m³/h. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es sich um momentane Messungen handelt.

Die Löschwasserversorgung ist gesichert.

■ **Sitz:**
Stadtverwaltung
Geithain
Markt 11
04643 Geithain

■ **Kontakt:**
Telefon: 034341 4 66-100
Telefax: 034341 4 66-2 21
www: www.geithain.de
E-Mail: buergermeister@geithain.de

■ **Öffnungszeiten:**
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr
13:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

■ **Bankverbindungen:**
...
Deutsche Kreditbank
IBAN: DE06 1203 0000 0001 3847 00
BIC: BYLADEM1001

Leipziger Volksbank
IBAN: DE36 8609 5604 0002 5559 72
BIC: GENODEF1LVB

Zugänglichkeit, Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr

Die Zufahrt der Feuerwehr für das geplante Bauvorhaben erfolgt über die Schillerstraße. Die Aufstellfläche vor dem Rettungsfenster -EG-Singzimmer- ist zu gewährleisten.

Die erforderlichen Zufahrten, Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen sind herzustellen. Diese sind ständig freizuhalten. Darauf ist dauerhaft und gut sichtbar hinzuweisen. Die befahrbaren Flächen müssen als Feuerwehrzufahrt bzw. Feuerwehrbewegungsflächen nutzbar sein und den Anforderungen der DIN 14090 entsprechen.

Der Feuerwehr-/ Objektplan 150_01-08 ist zu aktualisieren.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



M. Christen
Sachbearbeiter Brandschutz