Anschluß Blatt 2

Anschluß Blatt 4

DN 250 PP 53,5 m 4,2 ‰

DN 250 PP 19,0 m 4,2 ‰

DN 250 PP 30,0 m 4,0 ‰

DN 250 PP 57,5 m 4,0 ‰

DN 250 PP 13,0 m 4,0 ‰

DN 250 PP 38,0 m 4,0 ‰

S 250.18
SD 172.00
SS 170.20
t = 1,80 m

S 250.17
SD 171.75
S: 170.12
SS 169.51
t = 2,24 m

S 250.16
SD 171.05
SS 169.39
t = 1,66 m

S 250.15
SD 170.45
SS 169.16
t = 1,29 m

S 250.14
SD 170.70
SS 169.11
t = 1,59 m

S 250.13
SD 170.75
SS 168.96
t = 1,79 m

Schacht (verdeckt) OK 173.20

RW-KANAL gemäß Unterlagen Tiefe nicht bekannt

DN 600 BETON

Leitung (vermutet Kanal)

Entwässerungsrinne Schlackepflaster

Lagerhalle

Garagen

Schienenverkehr

Abstellplatz

Tank

Sicherheits-becken

Schotter

Beton

Wiese

BB

Merksäule

Die Darstellung der Grenzen dient der Übersicht.
Die Genauigkeit der Grenzdarstellung wurde nicht geprüft.

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

	Datum	Zeichen
bearbeitet	05.04.2022	Schreiber
gezeichnet	30.05.2022	Schlegel
geprüft		

Ausführungsplanung

Auftraggeber: **Stadtverwaltung Querfurt**
Abwasserbetrieb
Merseburger Straße 113
06268 Querfurt

Blatt Nr. 3

Reg.-Nr.

Vorhaben: Neubau Sammler 250
Anschlusskanal
Gewerbegebiet Nord Döcklitzer Tor

geprüft

Entwässerungsplan
- Rohrnetzplan -

Maßstab : 1: 250

aufgestellt:

Querfurt, den .....

für die Ausführung freigegeben:

Querfurt, den .....