

Anlage 1.1 zum Wartungsvertrag, Brandschutztechnik, Bereich 04860 Torgau

Schloß Hartenfels, Schlossstraße 27 (n.Wart. 6/2026)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
Flügel A			
EG	HEIMLICH, KSH-6	1	
	HEIMLICH, P6L-2	1	
EG Pforte	Total Classic SX6	1	
1.OG	HEIMLICH, P6L-2	4	
2.OG	TOTAL, CLASSIC GX6		1
	HEIMLICH, P6L-2	2	
	MINIMAX, CS2C	1	
2.DG	TOTAL, S6T	2	
Flügel B			
EG, Kaffee	Brandag, KS5S	2	
EG, Eingang	Steude GN6A	2	
Kirche	Jockel PGJX34		1
Lapidarium	Döka Gn 6 A-3	1	
1.OG	Brandag PD6e	1	
	GLORIA, SE6		2
	Steude GN6A	2	
	Apolda CO26H	1	
2.OG	Adler PD6	1	
	Brandag S6L1	1	
	Steude GN6A	2	
	GLORIA, SE+6E		2
3.OG	Gloria KS2	2	
	Brandag S6L1	2	
	Steude GN6A	2	
DG	Adler PD6	1	
	Brandag PD6e	1	
Flügel C			
1.KG	HEIMLICH, K5H-2	1	
	HEIMLICH, S6LM-3	1	
	Jockel, P12 JX 55		1
	Jockel S6JXBio34		2
	HEIMLICH, P6L-2	1	
	Gloria KS2	1	
	CO2 Heimlich K5H-3	2	
EG	MINIMAX, PU6an		1
	Jockel, P6 JX 34		3
	HEIMLICH, P6L-2	2	
1.OG	HEIMLICH, P6H	5	
2.OG	HEIMLICH, P6L-2	4	
	NEURUPPIN, PG6HI		5
	Jockel, P6 JX 34		1
	MINIMAX, PU6an		1
3.OG	HEIMLICH, P6L-2	1	
DG	NEURUPPIN, PG6PDY	1	
Flügel D			
EG	MINIMAX, WS6NGGREEN		1
	HEIMLICH, S6LM-3	1	
	Jockel PGJX34		1
	Jockel S6JXBio34		2
	NEURUPPIN, PG6 Euro S	1	
	Gloria KS2	1	
1.OG	Neuhaus Chassis 6N		1
	Jockel S6JXBio34		2
	HEIMLICH, P6L-2	1	
2.OG	Jockel S6JXBio34		1
	JOCKEL, K2J	1	
	Neuhaus CH2	1	
	HEIMLICH, P6L-2	3	
DG	Jockel S6JXBio34		1
	HEIMLICH, P6L-2	2	

Flügel E			
UG	GLORIA P12E		1
	HEIMLICH S6LM-3	1	
	Brandag PD6e	1	
	Gloria KS2	2	
	Adler PD6	1	
	HEIMLICH, P5H-3	1	
EG	HEIMLICH, P6L-2	2	
	Gloria KS2	3	
	TOTAL, K5 SE	1	
	Adler PD6	1	
1.OG/TH	Adler PD6	2	
	HEIMLICH, S6LM-3	1	
	Gloria KS2	1	
	Jockel K5J	2	
DG	TOTAL, K2SE	1	
	JOCKEL, K2J	1	
	Jockel K5J	1	
Hausmannsturm	NEURUPPIN, PG6PDY	1	
	Jockel, P6 JX 34		1
Summe Feuerlöscher Schloss Hartenfels		86	31
Flügel B und C, Feuerlöschanlage, trocken	Wandhydrant, trocken ohne Schlauch	4	
Flügel D und E, Feuerlöschanlage, trocken	Wandhydrant, trocken mit Textilschlauch	4	
Feuerlöschleitung	Außenhydrant Schlosshof	1	
Elbstraße-Schlosshof	Feuerlöschleitung trocken	1	

Verwaltungsgebäude Südring 17 (n.Wart. 6/2027)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
KG	HEIMLICH, W6 HE-2		3
	Heimlich P6L2	1	
EG	HEIMLICH, P6L-2	2	
	MINIMAX, CS2C	1	
	HEIMLICH, K2H-1	2	
	HEIMLICH, K5H-2	1	
1.OG	MINIMAX, WX6NGGREEN		1
	MINIMAX, PU6G		1
	HEIMLICH, P6L-2	2	
	HEIMLICH, K5H-2	1	
2.OG	HEIMLICH, K5H-6	1	
	HEIMLICH, P6L-2	2	
	Minimax WS6 nG green		1
Garage	HEIMLICH, K2H-1	1	
Summe Feuerlöscher Südring 17		14	6

Verwaltungsgebäude, Fischerstraße 26 (n.Wart. 6/2027)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
	HEIMLICH, PG6H		5
	Gloria KS2 SBS	2	
	Jockel W6JX21 FR		2
	Minimax WX 6 nG green		1
Summe Feuerlöscher Fischerstraße 26		2	8

Johann-Walter-Gymnasium, Schloßstraße 7/9 (n.Wart. 10/2025)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
	HEIMLICH, P6L-2	54	
	HEIMLICH, K5H-2	3	
	HEIMLICH; K5H-6	2	
	Jockel PGJX34		7
	Jockel S6JXBio34		3
	Jockel K5J	3	
	MINIMAX, PU6G		2
Summe Feuerlöscher Johann-Walter-Gymnasium		62	12
Feuerlöschanlage, nass	Wandhydrant, nass mit formstabilen Schlauch	20	

Berufsschulzentrum, Repitzer Weg 10 (n.Wart. 6/2026)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
Gebäudeteil A			
1.UG	TOTAL, CLASSIC GX6		2
	Jockel K5J	1	
EG	Heimlich P6L-2	1	
	TOTAL, CLASSIC GX6		4
	TOTAL, K5 SE	1	
1.OG	TOTAL, CLASSIC GX6		4
	HEIMLICH, K2 H5	1	
	MINIMAX, PU6an		1
2.OG	TOTAL, K5 SE	1	
	TOTAL, CLASSIC GX6		4
	JOCKEL, K2J	1	
Gebäudeteil D			
1.UG	HEIMLICH, K5H-2	1	
	TOTAL, K5 SE	1	
	Jockel K5J	1	
EG	TOTAL, CLASSIC GX6		3
	TOTAL, K5 SE	3	
1.OG	NEUHAUS, PG 6 HI		3
2.OG	HEIMLICH, P6L-2	1	
	TOTAL, CLASSIC GX6		2
Gebäudeteil C			
EG	TOTAL, CLASSIC GX6		1
	TOTAL, K5 SE	1	
	NEUHAUS, KS5 CO2-DD	2	
	HEIMLICH, F3 H-3 Fettbranntlöscher		2
1.OG	NEUHAUS, PG 6 HI		1
	Smartwares BB6 Pulverlöscher 6kg	1	
2.OG	HEIMLICH, P6L-2	1	
	TOTAL, CLASSIC GS6		2
Gebäudeteil B			
EG	TOTAL, CLASSIC GX6		3
	NEUHAUS, PG 6 HI		1
	HEIMLICH, K5H-2	2	
1.OG	TOTAL, CLASSIC GX6		3
	TOTAL, CLASSIC GX6		1
	HEIMLICH, K5H-2	1	
Turnhalle			
	TOTAL, CLASSIC GX6		1
	TOTAL, CLASSIC GX6		2
	NEUHAUS, PG 6 HI		2
Summe Feuerlöscher BSZ Repitzer Weg		21	42
Feuerlöschanlage, trocken Gebäude B, C	Wandhydrant, trocken mit formstabilen Schlauch	5	

VHS Torgau (Haupt- und Nebengebäude), Puschkinstraße 3 (n.Wart. 6/2027)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
Hauptgebäude			
außer Betrieb			
Nebengebäude			
EG	HEIMLICH, P6L-2	3	
	HEIMLICH; K5H-6	1	
OG	NEURUPPIN, PG6 Euro S	1	
	HEIMLICH, P6L-2	2	
	HEIMLICH, K2H-5	1	
	HEIMLICH, K5H-6	1	
Summe Feuerlöscher VHS Torgau		9	0

Förderschulzentrum, Promenade 3-4 (n.Wart. 6/2026)			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
KG	GLORIA, KS5	3	
	GLORIA, PSE6 GA		4
	Jockel P6 JX34		1
EG	GLORIA, PSE6 GA		19
	MINIMAX, CS2C	1	
1.OG	NEURUPPIN, PG6E		2
	Jockel F 6 J13		2
	GLORIA, KS5	1	
	MINIMAX, CS2C	2	
	GLORIA, PSE6 GA		9
2.OG	GLORIA, PSE6 GA		13
	Taifun K2	1	
Summe Feuerlöscher FSZ Promenade		8	50

Förderschulzentrum, Südring 15A			
Gebäudeteil, Geschoss	Fabrikat, techn. Angaben	DD	AL
EG	NEURUPPIN, PG6AI		4
1.OG	NEURUPPIN, PG6AI		3
Summe Feuerlöscher Südring 15A		0	7

Ende

Stand: 08.07.2025