

natürliche Rauchabzugsanlage NRA
Halle 001
6 Stk
nach DIN 12101-2


RA01
Nenngröße 2,70 x 1,20




pneumatisch auf und zu
Alu Sanwicht mit Durchsturzgitter

pneumatisch


RA02
2,70 x 1,20



RA03
2,70 x 1,20




RA04
2,70 x 1,20




pneumatisch

RA05
2,70 x 1,20



RA06
2,70 x 1,20



090a
Windfang
Auslösestation
AK74

Rauchableitungen
Flur 090a
Lichtkuppel
3 Stk.

RA07
Nenngröße 1,20 x 1,20
Dachaustieg mit Leiter



Spannung 24 V

Leiter



Elektrisch
Kettenschubantrieb

RA08
Nenngröße 1,20 x 1,20



Spannung 24 V

RA09
Nenngröße 1,20 x 1,20



Spannung 24 V

021
Hallenwart
Steuer-Zentrale

RWA-Zentrale

Netz

021
Hallenwart
Elektro-Taster
Auf/Zu

Lüftertaster

090a
Flur
RWA-Taster

Außenwand Achse F

090a
Flur
RWA-Taster

Außenwand Achse A

Bemerkung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.
Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind entsprechend vermerkt.
Alle Deckendurchbrüche werden verbindlich im darüberliegenden Geschoss dargestellt.
Darstellungen von Durchbrüchen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AN eigenständig beim Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

Index

Datum

gez.

Änderung / Bemerkung



STADT LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

SH3_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau
Pestalozzistraße 74
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Tel.: 0341 123 7319

Fax.: 0341 123 7332

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETRS89_UTM33, DHHN2016

Höhenbezug: OKFF EG = 110,76 NHN

Planbezeichnung

Hochbau
Rauchabzugsanlagen,
Rauchableitungsanlagen, Schema

Leistungsphase

Ausführungsplanung

Datei:

009151g001_5_ARC_DEDA_034_

Blattnr.:

gezeichnet:

Datum:

Format:

Maßstab:

CB

15.04.2025

A3

1:10