

Ausschreibung

Sanierung Trauerhalle Friedhof Oschersleben (Bode)

Los 3- Putz-, Maurer-, Werksteinarbeiten

Vergabennr: 102_SOL_02-2025-1103

Frage:

zur Kalkulation der Pos. 3.1.060 Baustellenüberwachung benötigen wir noch folgende Informationen:

- Wie groß ist der zu überwachende Bereich (ungefähre Maßangaben von Länge x Breite) ? (evtl. ein Lageplan)*
- Ist Strom vorhanden? Wenn ja wie weit ist die Entfernung zur nächsten Stromquelle.*
- Wird die Überwachung für den Zeitraum lt. 214 (15.10.2025 - 07.04.2026) benötigt ?*

Antwort:

Der Überwachungsbereich umfasst den Innenraum an drei Zugangstüren (Raumdetection = Bewegungs- bzw. Zutrittsdetektion per Sensorik o.ä.) sowie den Außenbereich mittels einer Kamera. Die endgültige Kameraposition wird nach gemeinsamer Ortsbegehung durch Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) festgelegt. Die Überwachung dient dem Schutz der auf der Baustelle befindlichen Materialien und erbrachten Leistungen. Die Entfernung zur nächstgelegenen Stromquelle beträgt je nach Installationsort zwischen 20 m und 100 m. Der zu erfassende Bereich liegt in einem Radius von ca. 20 m um die Kamera. Die Ausrichtung der Kamera ist so vorzunehmen, dass die Privatsphäre von Trauernden gewahrt bleibt. Alternativ könnte eine Installation im Innenbereich der Halle an geeigneter Stelle erfolgen. Der Zeitraum der Überwachung entspricht der angedachten Bauzeit.