

Bauvorhaben: **Landkreis Anhalt-Bitterfeld, OT Bitterfeld, Richard-Schütze-Str. 6, 06749 Bitterfeld / Wolfen**

Betreff: **Bestandsaufnahme des Abwassersystems, Schmutz- und Regenwasserleitung  
- Fotodokumentation der Einlauf- und Schachtbauwerke -**

Bauwerksbezeichnung:	RW 8
Abwassersystem:	Regenwasser
Art des Bauwerks:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einleitschacht für Regenfallrohr</li><li>• gemauerter Schacht</li></ul>
Art der Abdeckung:	Guß-Abdeckung Belastungsklasse: nicht klassifiziert (aus DDR-Zeiten)
Bemerkung:	Anschlusschacht am abgerissenen Teil von Haus 1, keine Funktion mehr, jedoch weiter an Regenwassernetz angeschlossen, Schachtabdeckung stark korrodiert
Gefährdungspotential:	<b>ja, Bruchgefahr an Abdeckung und Rahmen, Einbruchgefahr</b>



← Abdeckung

Bauteilausbau →

