

Bauvorhaben: **Landkreis Anhalt-Bitterfeld, OT Bitterfeld, Richard-Schütze-Str. 6, 06749 Bitterfeld / Wolfen**

Betreff: **Bestandsaufnahme des Abwassersystems, Schmutz- und Regenwasserleitung
- Fotodokumentation der Einlauf- und Schachtbauwerke -**

Bauwerksbezeichnung: RW 9

Abwassersystem: Regenwasser

Art des Bauwerks:

- Einleitschacht für Regenfallrohr
- gemauerter Schacht

Art der Abdeckung: Guß-Abdeckung

Belastungsklasse: nicht klassifiziert (aus DDR-Zeiten)

Bemerkung: Anschlusschacht am abgerissenen Teil von Haus 1, keine Funktion mehr, jedoch weiter an Regenwassernetz angeschlossen, Schachtabdeckung stark korrodiert

Gefährdungspotential: ja, Bruchgefahr an Abdeckung und Rahmen, Einbruchgefahr



← Abdeckung

Bauteilabbau →

