



LEGENDE ELEKTROTECHNIK:	LEGENDE BELEUCHTUNG:
Schuko Steckdose 1-fach, 0,30 m OKFFB	Warmleuchte
Schuko Steckdose 2-fach, 0,30 m OKFFB	Leuchte quadratisch
Dreipolsteckdose, 0,30 m OKFFB	Leuchte rund, Ø 400 mm
Taster, beleuchtet, 1,10 m OKFFB	Leuchte rund, Ø 515 mm
Ausschalter, 1,10 m OKFFB	Wandleuchte
Ausschalter 2-fach, 1,10 m OKFFB	Leuchtkassette / Leuchtkassette Wand
Serienschalter, 1,10 m OKFFB	Schrankleuchte
Wechselrichter, 1,10 m OKFFB	Rettungsleuchte
Doppelschalter, 1,10 m OKFFB	
Dimmerschalter, 1,10 m OKFFB	
Schalter mit Lüfteransteuerung	
Not-Aus-Schalter, 1,10 m OKFFB	
Schalter/Steckdose-Kombination, 1,10 m OKFFB	
Elektrischer Schrank	
Energiewerkel	
Raumregler, 1,60 m über OKFFB	
Rührgerät	
Bedientableau, Fußbodenheizung	
Taster/Aus-Schalter, 1,10 m OKFFB	
Zugschalter	
Jalousiensteuerung	
Fernbedienungseinstellung	
Anschluss Potentiometer	
Unterverteiler	
Bewegungsgeber	
Außensprechstelle	
zentralisierte Wärmeversorgung, Heizkesselraum, 200V, 200V	
zentralisierte Wärmeversorgung, Heizkesselraum, 200V, 200V	
Spülkasten mit wdm, Spülkasten, 200V	
Leuchte / Leuchter	
Kabeltrasse	
Durchbruch	


Abschirmungsschalterkasten als tiefe Dose 73 mm ausführen

Abstimmungsgemäß erfolgt die elektrische Versorgung der Arbeitsplätze in den Werkstätten mittels "Energiewürfel" (Steckdosen) abgependelt von Decke bzw. Kabeltrassen.

= Energiewürfel

Beispiele für Energiewürfel

Im unteren Geschoss ("Keller") Installation Beleuchtung, Schaltung Ein/Aus und Servicesteckdosen (3 Stück).



Beispiel Anordnung Wannenleuchten unter Kabeltrassen (300/60mm)

Der aktuelle Architektenplanstand ist zu beachten und gegebenenfalls sind diesbezügliche Änderungen im Rahmen der Montageplanung zu berücksichtigen!

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich auf der Baustelle zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die Bauleitung zu benachrichtigen.

Keine Montagezeichnung!

Architektenplanstand:
Eingang IKL: 04.04.2025

Übersicht Lageplan

OKFF EG = +/- 0,00 = 139,10 DHNN92

Index	Datum	Änderungen	ggz.

Bauvorhaben:
Sanierung und Umnutzung 2.BAUABSCHNITT
Neue Saalecker Werkstätten Haus III - IX
Werkstatt / Dokumentationszentrum Torhaus

Bauherr: **dieDAS Marzona Stiftung**

Planung: **architekturkonzept GmbH**

Leistungsphase: **Ausschreibungsplanung**

Planinhalt: **Neue Saalecker Werkstätten Haus VI-IX Erdgeschoss**
Elektrotechnik

IKL + Partner
Ingenieurgesellschaft mbH
Leipzig - Berlin

Kurt-Eisner-Straße 90
D-04275 Leipzig

Telefon (0341) 3 05 388 - 0
Telefax (0341) 3 05 388 - 39

Projekt-Nr.: **21-883**

Plan-Nr.: **VI_IX_ELT_RFT_EG02_ELT_**

Gezeichnet: **Win.**

Datum: **30.07.2025**

Geprüft: **Fun.**

Datum: **30.07.2025**

Modell: **1:50**

Blattgröße: **1189x841**

Index