



Diese Planunterlage ist Eigentum der Avacon Netz GmbH
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers
Die Weitergabe dieses Planes an Dritte bedarf unserer Genehmigung

Genauere Lage und Tiefe unserer Anlage sind durch Handschachtung zu ermitteln
Parallel zu Mittelspannung u. Ferngastrassen können sich Fernmeldekabel (LWL/CU) in einem Abstand von maximal 1 m, gewöhnlich jedoch 0,4 m befinden.

<div><div></div><div>N</div></div>	<div>avacon</div>		Auskunft / Fortführung	Vorgangs-Nr.: 0361826
	Bemerkungen:		Ansprechpartner: DNMG	
			Druckdatum:	11.10.2021
			Ort:	Klötze, Stadt
			Straße:	Schulplatz 1
Maßstab: 1:500	Blatt-Nr.: 01	Sparte(n): Alle Sparten		