


Große Kreisstadt Döbeln



Stadtverwaltung • Bereich des Oberbürgermeisters

Haupt- und Personalamt • Sachgebiet Wohnen & Soziales / Vergabestelle

Stadtverwaltung Döbeln • Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Haupt- und Personalamt •
Sachgebiet Wohnen & Soziales/ Vergabestelle

Postanschrift: Stadtverwaltung Döbeln • PSF 2363 •
04713 Döbeln

Döbeln, 06.01.2025
Aktenzeichen:
Ansprechpartner: Frau Konstanze Becker
Telefon: [0 34 31] 579 182
Telefax:
E-Mail: vergabestelle@doebeln.de
Internet: www.doebeln.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Ausschreibung 2024_58 – Schulstandort Döbeln Ost, Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort, Los 10 Kunststofffenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannter Ausschreibung erhielten wir am 20.12.2024 eine 5. und 6. Bieterfrage:

5. Bieterfrage:

*„Sehr geehrte Damen und Herren,
ausgeschrieben wurde ein verdecktliegender Türschließer. Ist das zwingend erforderlich oder
kann auch ein freiliegender Türschließer verwendet werden?“*

Antwort:

Bitte bieten Sie den verdecktliegenden Türschließer an.

6. Bieterfrage:

*Sehr geehrte Damen und Herren,
Die physikalische Anforderungen an alle ausgeschriebene Fensterkonstruktionen sind gleich,
insb. Schlagregendichtheit : 9A, Windlast : C5/B5. Sind diese Werte für alle
Fensterkonstruktionen zwingend notwendig?*

*Denn, wir produzieren Fenster seit Jahren, aus verschiedenen Markenprofilen (VEKA,
GEALAN, TROCKAL, KÖMMERLING usw.).*

*Die einflügeligen Konstruktionen oder Balkone aus o.g. Profilen erfüllen die Anforderungen aber
weitere leider nicht. Könnten Sie uns bitte schreiben welches Fenstersystem der Ausschreibung
zugrunde lag?*

Antwort:

Die Ausschreibung der Kunststofffenster erfolgte produktneutral. Ein spezielles Fenstersystem liegt der Ausschreibung nicht zugrunde. Es gibt Prüfzeugnisse des Institut ift, in denen die Windlast C5/B5 und die Schlagregendichtheit mit 9A für einflügelige Fenster attestiert wurde (betrifft Pos. 02.01.01 - 02.01.15).



Bankverbindungen:

Kreissparkasse Döbeln	IBAN DE33 8605 5462 0035 9600 05	BIC SOLADES1DLN
VR-Bank Mittelsachsen eG	IBAN DE06 8606 5468 0331 0968 06	BIC GENODEF1DL1
Commerzbank ehem. Dresdner Bank	IBAN DE32 8508 0000 0240 1204 00	BIC DRESDEFF850
Deutsche Kreditbank	IBAN DE96 1203 0000 0001 3081 96	BIC BYLADEM1001

Für die Außentür der Pos. 02.01.20 Außentürel. Nebeneingangstür Drehflügeltür 2-flg. liegt uns ein Prüfzeugnis für ein Fenstersystem vor, dass die Schlagregendichtheit mit der Klasse 3B angibt. Die Widerstandfähigkeit bei Windlast ist hier jedoch mit C2/B2 angegeben. Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Kalkulation die geänderte Schlagregendichtheit (vormals 7B) und die geänderte Windlast (vormals C4/B4).

Für die Außentür der Pos. 02.01.21 Außentürel. Nebeneingangstür Drehflügeltür 1-flg. liegt uns ein Prüfzeugnis für ein Fenstersystem vor, dass die Schlagregendichtheit mit der Klasse 7B angibt. Die Widerstandfähigkeit bei Windlast ist hier jedoch mit C3/B3 angegeben. Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Kalkulation die geänderte Windlast (vormals C5/B5).

Mit freundlichen Grüßen



Konstanze Becker
Vergabestelle – Stadt Döbeln