

Vergabevermerk „Anfragen/ Hinweise von Bewerbern/ Bietern zu den Vergabeunterlagen“

**Maßnahme: Neubau Betriebsgebäude mit Fahrzeughalle – Erweiterter Rohbau
Zentrale Kläranlage Chemnitz
Vergabe-Nr.: ESC/24/B28-2**

Antwort/Hinweis-Nr.	1
Datum	17.12.2024, 09:15 Uhr
Frage	Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um die Bereitstellung der Gaeb-Datei. Vielen Dank für Ihre Mühen.
Antwort	Sehr geehrte Damen und Herren, die GAEB-Datei wird in einer neuen Version der Vergabeunterlagen (Version 2) bereitgestellt. Weitere Änderungen der Vergabeunterlagen erfolgten nicht.

Antwort/Hinweis-Nr.	2
Datum	17.12.2024, 09:56 Uhr
Frage	Sehr geehrte Damen und Herren, bei den Ausschreibungsunterlagen war keine Gaeb-Datei vorhanden. Können Sie diese bitte noch nachreichen, danke.
Antwort	Beantwortung siehe Bieterfrage Nr. 1

Antwort/Hinweis-Nr.	3
Datum	17.12.2024, 13:09 Uhr
Frage	Sehr geehrte Damen und Herren, den Ausschreibungsunterlagen liegt kein LV im GAEB Format bei. Ich bitte um Nachsendung eines LV's im GAEB- Format.
Antwort	Beantwortung siehe Bieterfrage Nr. 1

Antwort/Hinweis-Nr.	4
Datum	17.12.2024, 14:55 Uhr

Frage	Sehr geehrte Damen und Herren, zur Angebotserstellung benötigen wir eine GEAB Datei. Wir bitten Sie, diese noch bereitzustellen. Vielen Dank.
Antwort	Beantwortung siehe Bieterfrage Nr. 1

Antwort/Hinweis-Nr.	5
Datum	19.12.2024, 11:33 Uhr
Frage	Sehr geehrte Damen und Herren, zur Kalkulation der Entsorgungspreise wird die genaue Bodenanalyse aus dem Baugrundgutachten benötigt. Dieses liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei. Ich bitte um Nachsendung des Baugrundgutachtens und/oder der Bodenanalysen, sofern vorhanden.
Antwort	Sehr geehrte Damen und Herrn, die entsprechenden Dokumente sind diesem Schreiben beigefügt.

Antwort/Hinweis-Nr.	6
Datum	03.01.2025, 14:54 Uhr
Frage	In den Ausschreibungsunterlagen wird auf einen geotechnischen Bericht zu Baugrunduntersuchungen hingewiesen. Dieser liegt den Unterlagen aber nicht bei. Bitte lassen Sie uns diesen noch zukommen.
Antwort	Beantwortung siehe Bieterfrage Nr. 5

Antwort/Hinweis-Nr.	7
Datum	13.01.2025, 10:06 Uhr
Frage	In den Mindestanforderungen an Referenzen wird vom Bieter ein Objekt mit " mit ca. 14.000 qm Brutto Rauminhalt" gefordert. Nach unserer Auffassung wird Rauminhalt in "m3" und nicht in "m2" angegeben. Abgesehen von der Tatsache, daß das zu erstellende Gebäude nur ca. 2600 m2 Grundfläche und 11.000 m3 Rauminhalt hat, wäre eine Forderung nach einem Referenzobjekt mit 14.000 m2 eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbes, da Objekte dieser Größenordnung in unserer Gegend in der letzten Zeit nicht sehr reichlich gebaut worden sind.

	Wir bitten um Klarstellung.
Antwort	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die Mindestanforderungen wurden nach interner Prüfung angepasst und in der Version 3 der Vergabeunterlagen zur Verfügung gestellt.</p> <p>Statt den bisher geforderten 14.000 qm wurde die Forderung auf 10.000 m³ angepasst.</p> <p>Weitere Änderungen der Vergabeunterlagen erfolgten nicht.</p>

Antwort/Hinweis-Nr.	8
Datum	13.01.2025, 11:49 Uhr
Frage	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>wir bewerben uns um o.g. Bauvorhaben. Bei der Angebotsbearbeitung ist uns aufgefallen, dass die folgenden Positionen gem. VOB ungenügend beschrieben sind oder anderweitig einer Klärung bedürfen. Gemäß VOB ist es unsere Pflicht, diesbezügliche Unklarheiten vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle bzw. dem Verfasser des LV abzuklären.</p> <p>Pos. 02.13.02.5 Bodenplatte Eine Dicke von 20 cm entspricht nicht der WU- Richtlinie.</p> <p>Pos. 02.13.02.12 Schalung Entwässerungsrinne Ohne Angabe von Maßen ist diese Position nicht kalkulierbar.</p> <p>Wir bitten Sie hiermit, uns bis zum 16.01.2025 entsprechende Informationen zukommen zu lassen, um das Angebot fristgemäß fertigstellen zu können.</p> <p>Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns.</p>
Antwort	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zu Pos 02.13.02.5: Die Bodenplatte soll die geforderte Dicke aufweisen, die restlichen Eigenschaften sollen in Anlehnung an die WU-Richtlinie ausgeführt werden.</p> <p>Zu Pos. 02.13.02.12: Die Aussparung für den Rinnenquerschnitt beträgt 25 x 25 cm.</p>