


Umschluss Schritt 1




- Umschwenken der Kabel von den Schränken 23C1 F07 bis F11 auf die übrigen Schränke (23C1 F01 bis F06)
Die einzelnen Umschlüsse sind der Verteileransicht NSHV 5 zu entnehmen.
- Demontage der Schränke 23C1 F07 bis F11

Umschluss Schritt 2



- Aufstellung 4 neuer Schränke
- Umschwenken der Kabel von 23C1 F01 bis F06 auf die neu aufgestellten Schränke

Umschluss Schritt 3



- Demontage der Schränke 23C1 F01 bis F06

Umschluss Schritt 4



- Aufstellung 4 neuer Schränke
- Umschwenken der Kabel von 23C1 F05 bis F08 auf die neu aufgestellten Schränke
- Die einzelnen Umschlüsse sind der Verteileransicht NSHV 5 zu entnehmen.

Legende:

- Schränke Bestand
- Schränke neu
- Montage neuer Schränke
- Demontage alter Schränke
- Platzvorhaltung

Index	Änderung		gez. / bearb.	geprüft	Datum
<div>ENTSORGUNGSBETRIEB DER STADT CHEMNITZ</div> <div></div>		<div>Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz</div> <div>Blankenburgstraße 62 Tel. 0371 4995777 09114 Chemnitz Kundenservice@ASR-Chemnitz.de</div>			
Projekt					
<div>Erneuerung NSHV Trafostation 3, 4 und 5</div> <div>ZKA Chemnitz</div>					
Darstellung					
<div>Schranksaufstellung NSHV Trafostation 5</div> <div>Umschlussschritte 1 bis 4</div>					
Leistungsphase					
Ausführungsplanung					
<div></div> <div>Dr. Born - Dr. Ermel GmbH Dresden Schachtstraße 1 · 01705 Freital Tel. (0351) 64987-0 Fax (0351) 64987-99 dresden@born-ermel.de · www.born-ermel.de</div>		Maßstab			
		1:50			
				Datum	Name
			gez.	01.10.2024	KI
			geprüft	21.10.2024	PB
	Freigabe	28.10.2024	TM		
Datei: siehe linken Planrand		Originalgröße: 1026x594			
Zeichnungs-Nr.		3503004-05- E-109			