

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund einer Bieteranfrage zur OV-00725-H (Kurhaus, Los 14 – Metallbau Glas) erhalten Sie folgende 1. Auskunftserteilung gemäß § 12 a Abs. 4 VOB/A gleichermaßen:

Frage 1:

Pos. 14.3.02 TA-I - 2.0

Die Positionsbeschreibung passt nicht zur Zeichnung Türelemente - Glas-Aluminium.

Laut Zeichnung ist das eine 1-flgl. Tür mit festem Oberlicht BxH 1310 x 3950 mm.

Im Leistungsverzeichnis ist eine 1 flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen und festem Oberlicht B x H 1845 x 3950 mm beschrieben.

Welche Angaben sollen zur Kalkulation herangezogen werden? (Zeichnung oder LV)

Antwort 1:

Bei der Pos. 14.3.02 TA-I - 2.0 gab es in der Planungsphase eine Änderung. Diese wurde leider versehentlich im LV-Text nicht eingearbeitet.

Die Ausbildung dieser Tür ist aber auf dem im LV beigefügten Türübersichtsplan ersichtlich. (Türelemente-Glas-Aluminium)

Die Tür TA-I-2.0 entspricht in Größe und Ausführung der Tür TA-I-3.0. nur ohne die Anforderung fb(feuerbeständig).

TA-I - 2.0 - Anforderungen: rauchdicht, selbstschließend, Feststellanlage

TA-I - 3.0 - Anforderungen: feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend, Feststellanlage

Hinweis:

Insoweit sich Ihr Angebot bereits auf dem elektronischen Übermittlungsweg (über eVergabe) befindet oder bei der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, bitte ich um Mitteilung, ob Sie auf Grund dieser 1. Auskunft Ihr Angebot überarbeiten und erneut zusenden. Das vorhergehende, nicht mehr aktuelle Angebot wird dann unsererseits vernichtet.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag,

Heike Reinisch
SB ZVS