Offenes Verfahren nach VOB/A Vergabe-Nr.: 2025-03-22.1.3.02

Neubau Förderschule Radebeul, Los 52 Starkstrom

## Fragen-Antwort-Katalog

<u>Vorbemerkung</u>: Dieser Frage-Antwort-Katalog dient dazu, alle im Vergabeverfahren gestellten Fragen von Bewerbern sowie die entsprechenden Antworten der Vergabestelle allen Bewerbern zugänglich zu machen. Diese Liste wird Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Lfd. Nr.	Frage	Antwort	Einstellungs- datum
1	Bei der Prüfung der Vergabeunterlagen haben wir Unstimmigkeiten zwischen den Angaben im Leistungsverzeichnis Nr. 52 "Schrift-LV" und dem Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) festgestellt. Es bestehen widersprüchliche Informationen zu mehreren Punkten, unter anderem bezüglich der Vertragsstrafe, der Sicherheitsleistungen (Vertragserfüllung und Gewährleistung), der Frist für die Schlusszahlung sowie der Gemeinschafstkosten.  Wir bitten daher um Klärung und Mitteilung, welche Angaben zutreffend sind.	Es gelten die Angaben in den Besonderen Vertragsbedingungen und in den weiteren besonderen Vertragsbedingungen gemäß VHB 214.	21.02.2025
2	Die Leistungsbeschreibung zur LV-Pos. 1.9.70 - Erstellen der Wartungsverträge ist nicht eindeutig, auch in Bezug auf die ausgeschriebene Mengenangabe (2 Stück). Für wieviel Jahre soll hier ein Wartungspreis angeboten werden? Bitte präzisieren Sie die Leistungsbeschreibung und LV-Menge!	Laut LV Position 1.9.70 soll das Erstellen eines Wartungsvertrages verpreist werden. Das heißt, die Erstellung des Wartungsvertrages wird bezahlt. Was nicht gleichzusetzen mit dem Wartungsvertrag ist. Der Inhalt dieses wird mit den Firmen später besprochen und festgelegt.	21.02.2025
3	In Position 1.1.10 wird Fabrikat Hager gefordert. Können hier auch andere Fabrikate angeboten werden?	Das geplante Fabrikat ist Hager. Es können auch andere Fabrikate angeboten werden, wenn sie gleichwertig sind.  An den Vergabeunterlagen wurden keine Änderungen vorgenommen.	04.03.2025
4	Bezogen auf Position: 1.9.70 "erstellen der Wartungsverträge"/ 2 Stück Wir können die 2 Stück nicht nachvollziehen. Meinen Sie hier für 2 Jahre oder für die 2 Teilbereiche als Mischkalkulation? Üblich sind in der Praxis Wartungsverträge, die über 4 oder 5 Jahre laufen sollen. Dabei ist anzumerken, dass die Sicherheitsbeleuchtung jährlich und die allgemeine Elektroanlage einmal im 4 Jahren zu warten ist. Angenommen Sie meinen 2 Jahre, dann müssten wir als Bieter die allgemeine Elektroanlage gar nicht warten, bei vier Jahren dem zufolge einmal. Wir bitten um eine zeitnahe Beantwortung unserer Bieteranfrage und Zusendung eines Wartungs- u. Instandhaltungsvertrages oder Arbeitskarten.	Zu verpreisen ist die Erstellung der Wartungsverträge, also ist die Zeit anzusetzen, die man dafür benötigt und als Pauschale anzubieten. Inhaltliche Aspekte der Wartungsverträge werden nach Beauftragung der Firmen abgestimmt.  An den Vergabeunterlagen wurden keine Änderungen vorgenommen.	05.03.2025

Offenes Verfahren nach VOB/A Stand: 07.03.2025 Vergabe-Nr.: 2025-03-22.1.3.02

Neubau Förderschule Radebeul, Los 52 Starkstrom

5	Wir bitten um Präzisierung wie folgt:	1) Wir benötigen zwei Wartungsverträge - 1. Sibel, 2. Elektroanlage.	07.03.2025
		Wir wollen keine Pauschale, sondern einen Wartungsvertrag nach	
	1) Warum sind 2 Stück "Erstellen der Wartungsverträge"	AMEF. Das letzte betrifft aber den Inhalt und wird nach der	
	ausgeschrieben worden? Wenn Sie eine Wartungspauschale für die	Beauftragung mit ausführendem Betrieb besprochen.	
	Sicherheitsbeleuchtungs- und Elektroanlage von den Bietern haben		
	möchten, müsste es doch heißen 1 pauschal oder nur Pauschal.	2) Auch das ist Inhalt und wird nach Beauftragung besprochen. Wir	
		wollen nur wissen was das erstellen also die Zeit der Erstellung des	
	2) Ebenfalls haben Sie nicht beantwortet, über welchen Zeitraum der	Wartungsvertrages kostet.	
	Wartungsvertrag laufen soll; 1, 4 oder 5 Jahre?		
		3) ja, s. o.	
	In beiden vorgenannten Punkten gehen wir davon aus, sie wollen		
	mit Abgabe des Angebotes wissen, was dem Ausschreibenden die	An den Vergabeunterlagen wurden keine Änderungen	
	Beauftragung der Wartungsleistungen kostet.	vorgenommen.	
	3) Oder meinen Sie, wenn wir Ihre Bieterantwort richtig		
	interpretieren, nur die Ausfertigung von zwei Wartungsangeboten in		
	Ischriftlicher Form?		

Hinweis: Aufgrund der nahenden Angebotseröffnung werden nun keine weiteren Bieterfragen mehr beantwortet.