

Umbau und Sanierung Kemmlerschule Plauen, Fiedlerstraße 3

Änderung LV BMA Los 047 _2025_03_06

Rauchmelder ohne Brandgasdetektion!

Pos . 1.1.9

Mehrfachsensormelder, einschl. Sockel, ISO 7240-15, nach dem Streulicht- und Wärmeprinzip, für Meldereinzelnennung, mit bidirektionalem Kurzschlussisolator DIN EN 54-17, mit graviertem Bezeichnungsschild, Schriftgröße für ungünstigste Lesebedingungen DIN 1450, Montage innerhalb von Zwischendeckenbereichen, Montagehöhe über 5 bis 6,5 m.

Pos. 1.1.10

Mehrfachsensormelder, einschl. Sockel, ISO 7240-15, nach dem Streulicht- und Wärmeprinzip, für Meldereinzelnennung, mit bidirektionalem Kurzschlussisolator DIN EN 54-17, Montage an Decke, Montagehöhe über 3 bis 5 m.