Arbeitskarte für KG Natürliche Rauch- (NRA) und Wärmeabzugsanlagen (WA)

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mo-natl.	3-mo-natl.	6-mo-natl.	12-mo-natl	24-mo-natl	bei Be-darf	
		1	**1**								
	1	1	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen				X			
	1	1	2	2 Funktionserhaltendes Reinigen				x			
	1	1	3	Alle beweglichen Teile auf Gangbarkeit und Funktion prüfen				X			
	1	1	4	Anschlüsse und Befestigungen auf festen Sitz prüfen				X			
	1	1	5	Anschlüsse nachziehen				X			
	1	1	6	Automatische Melder oder Auslöseelement auf Funktion prüfen				X			
	1	1	7	Meldeeinsätze reinigen				X			
	1	1	8	Handmelder auf Funktion prüfen				X			
	1	1	9	Meldelinie und Auslöseelemente auf Funktion prüfen				X			
	1	1	10	10 Energieversorgung (Batterieladespannung, Druck oder Gewicht des Druckbehälters) prüfen				X			
	1	1	11	11 Nachströmöffnungen auf Funktion prüfen				X			