

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund einer Bieteranfrage zur OV-00125-H (Kurhaus, Umbau und Sanierung, Los 3-Fassadenarbeiten) erhalten Sie folgende 1. Auskunftserteilung gemäß § 12 a Abs. 4 VOB/A gleichermaßen:

Frage 1:

In der Position 3.7.003 "Risse mit Injektionsmörtel füllen..." ist die Menge, für unser Verständnis viel zu hoch bzw. passt die Menge nicht zu den ausgeschriebenen Bohrungen aus Pos. 3.7.001.

Gemäß Technischem Datenblatt liegt der Verbrauch bei ca. 0,30-0,50kg/lfm, was sich auch mit unserer Erfahrung deckt:

$$40m * 0,50kg/m = 20kg // \text{ausgeschriebene Menge jedoch} = 550kg.$$

Ist dies ein Mengenangabefehler oder wird das Material tatsächlich in diesem Umfang angefragt?

Antwort 1:

Hier ist uns tatsächlich ein Rechenfehler unterlaufen. Nach Überprüfung und Nachrechnung ist mit einer Menge von 25 kg zu rechnen.

Hinweis:

Insoweit sich Ihr Angebot bereits auf dem Postweg befindet oder bei der Stadt Bernburg (Saale) vorliegt, bitte ich um Mitteilung, ob Sie auf Grund dieser 1. Auskunft Ihr Angebot überarbeiten und erneut postalisch zusenden. Das vorhergehende, nicht mehr aktuelle Angebot wird dann unsererseits vernichtet.

Mit freundlichen Grüßen.
Im Auftrag

Heike Reinisch
SB ZVS