



# STADT ZWICKAU

## Feuerwehramt

Stadtverwaltung Zwickau • Postfach 20 09 33 • 08009 Zwickau

Dipl.-Ing. (TU) Andreas Welsch  
Waldhäuser 1  
08428 Langenbernsdorf, OT Trünzig

Es schreibt Ihnen: Schulze, Klaus-Dieter  
Abteilung: Vorbeugende Gefahrenabwehr  
Sitz: Crimmitschauer Straße 35  
08056 Zwickau

Zimmer:  
Telefon: 03 75/ 83 -3717  
Telefax: 03 75/ 83 -3737  
Email: feuerwehr@zwickau.de:  
Ihre Nachricht vom:  
Ihr Zeichen:  
Aktenzeichen:  
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 18.10.2023

**BV: PE 2101 - Neubau und Revitalisierung ehem. Kaufhaus Schocken - erneute Beteiligung**  
**BO: Hauptstr. 7-11, 08056 Zwickau**  
**BH: GP Papenburg Hochbau GmbH, vertr. d. d. GF, Berliner Straße 239, 06112 Halle (Saale)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden finden Sie die Stellungnahme des Feuerwehramtes der Stadt Zwickau zum geplanten Bauvorhaben:

- 1) Auf eine Erweiterung der MRA auf den Raum des Fettabscheiders kann verzichtet werden, wenn der Raum nicht anderweitig genutzt wird und Öffnungen mit feuerhemmenden und rauchdichten Abschlüssen versehen werden. Sollte es zu einem Brand kommen, wird die Entrauchung über die vorhandenen Möglichkeiten vorgenommen. Dies kann zu Folgechäden führen (Beaufschlagung Keller + Treppenträume bzw. Lagerbereich).
- 2) Die MRA muss so Angeschlossen werden, dass sie beim Abschalten des Hausanschluss funktioniert. Die Sprinklerschaltung kann dafür genutzt werden, ist aber weder eine Kompensation noch ein Ersatz für eine Sicherheitsstromversorgung. Daher ist die Sicherheitsstromversorgung zu gewährleisten.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag

  
Nils Eichhorn  
Amtsleiter