

| Lfd. Nr. | Verweis / Bezug | Rückfrage | Beantwortung |
|--|-----------------|--|--|
| Zum Redaktionstermin des 1. RFB sind bis zum 19.03.2025 (14:00 Uhr) keine Rückfragen eingegangen. | | | |
| Zum Annahmeschluss für Rückfragen - 26.03.2025 – 14:00 Uhr - sind folgende Rückfragen eingegangen: | | | |
| 01 | Vertragsentwurf | <p>Unter 4.2 des Vertragsentwurfes ist aufgeführt, dass die Kostenberechnung durch den Auftraggeber erstellt und vorgelegt wird?</p> <p>„Die Parteien vereinbaren, dass nach Vorlage der Kostenberechnung durch den AG eine verbindliche Kostenobergrenze festgelegt wird. Die Grundlage für die Festlegung der Kostenobergrenze bildet die durch den AG erstellte Kostenberechnung. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese Kostenobergrenze in seiner weiteren Planung zu berücksichtigen. Er hat die Aufgabe, die Einhaltung der Kostenobergrenze zu überwachen und mögliche Einsparpotenziale zu identifizieren und vorzuschlagen. „</p> <p>Ist die Formulierung richtig. Die Kostenberechnungen werden im Rahmen der LPH 3 durch die jeweiligen Fachplanungen erstellt und bilden dann nach Freigabe die weitere Festlegung für die Kostenobergrenze und die Honorare?</p> | <p>Die Formulierung ist missverständlich. Natürlich wird die Kostenberechnung im Rahmen der LPH 3 durch den AN erstellt.</p> <p>Allerdings gilt es von vorneherein im Zuge der Planung die sich aus der Förderung ergebenden Kostengrenzen zu beachten. Im Zweifel ist die Planung anzupassen. Schlussendlich wird nach Vorlage der Kostenberechnung durch den AG die Kostenobergrenze festgelegt.</p> |
| 02 | Vertragsentwurf | <p>Im Vertragsentwurf ist keine Vereinbarung für Bestandsaufnahmen vor Ort getroffen. Liegen die Bestandsunterlagen für Telekommunikationsanschlüsse und Stromanschlüsse für die Liegenschaft vor?</p> | <p>Bestandsunterlagen liegen nur teilweise vor und sind oft unzureichend. Die Versorgungsträger können nur begrenzt Angaben zur Verfügung stellen.</p> |

| Lfd. Nr. | Verweis / Bezug | Rückfrage | Beantwortung |
|----------|-----------------------|--|--|
| 03 | | Erfolgen im Rahmen der Schadstoffdemontagen auch die Demontagen etwaiger vorhandener elektrischer Leitungsanlagen? | Soweit erforderlich. |
| 04 | Bekanntmachung | Sind die erwähnten Anlagen in der Auslobung vollständig? | Ja, nur die benannten Anlagengruppen der Fachrichtung Elt. werden hier ausgeschrieben. Die Ausschreibung der Anlagengruppen der Fachrichtung HLS ist gesondert erfolgt. |