

Große Kreisstadt Döbeln



Stadtverwaltung • Bereich des Oberbürgermeisters

Haupt- und Personalamt • Sachgebiet Wohnen-Soziales / Vergabestelle

Stadtverwaltung Döbeln • Obermarkt 1 • 04720 Döbeln
Haupt- und Personalamt •
Sachgebiet Wohnen-Soziales / Vergabestelle

Postanschrift: Stadtverwaltung Döbeln • PSF 2363 •
04713 Döbeln

Döbeln, 28.03.2025
Aktenzeichen:
Ansprechpartner: Frau Washeim
Telefon: [0 34 31] 579 181
Telefax:
E-Mail: Vergabestelle@doebeln.de
Internet: www.doebeln.de
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Ausschreibung 2025_21 – Schulstandort Döbeln Ost, Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort, Los 22 Trockenbauarbeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu oben genannter Ausschreibung erhielten wir am 27.03.2025 eine 1.Bieterfrage:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
entsprechend der uns auferlegten Verpflichtung zum Hinweis auf Unklarheiten
in den Vergabeunterlagen (hier im Leistungsverzeichnis) möchten wir hiermit um Aufklärung zu
den folgend genannten Punkten bitten.

Position 01.29, Schachtwand:

Die Position beschreibt eine Schachtwandkonstruktion mit einer Dicke von 100mm. Entsprechend der Leistungsbeschreibung ist die Konstruktion mit UW/CW 50 Profilen sowie einer 2*12.5mm dicken Beplankung (GKB Typ A) zu erstellen.

Hiermit wird lediglich eine Dicke der Schachtwand von 75mm erreicht.

Ist es richtig dass wir für das Angebot sowie den Auftragsfall von einer Konstruktion mit UW/CW 50 Profilen sowie einer 2*12.5mm dicken Beplankung, Gesamtdicke der Schachtwand: 75 mm ausgehen?

Des Weiteren soll mit der beschriebenen Konstruktion ein Schalldämm- Maß Rw 52dB realisiert werden. Mit der beschriebenen Konstruktion wird dieses Schalldämm- Maß nicht erreicht.

Mit einer geäderten Ausführung der Beplankung (2*12.5mm GKF, Typ DF) wird maximal ein Rw 36dB erreicht.

Ist es richtig dass wir für das Angebot sowie den Auftragsfall von einem gewünschten Schalldämm- Maß Rw 36dB ausgehen?

Positionen 01.32- 01.35, Anschluß starr

In der Leistungsbeschreibung zu den genannten Positionen wird auf verschiedene Wandkonstruktionen "aus Aluminium" Bezug genommen. Die Leistungsbeschreibung enthält keine Trennwände aus Aluminium. Was ist hier gemeint?



Bankverbindungen:

Kreissparkasse Döbeln	IBAN DE33 8605 5462 0035 9600 05	BIC SOLADES1DLN
VR-Bank Mittelsachsen eG	IBAN DE06 8606 5468 0331 0968 06	BIC GENODEF1DL1
Commerzbank ehem. Dresdner Bank	IBAN DE32 8508 0000 0240 1204 00	BIC DRESDEFF850
Deutsche Kreditbank	IBAN DE96 1203 0000 0001 3081 96	BIC BYLADEM1001

Positionen 01.43- 01.45, Anschluß gleitend

In der Leistungsbeschreibung zu den genannten Positionen wird auf verschiedene Wandkonstruktionen "aus Aluminium" Bezug genommen. Die Leistungsbeschreibung enthält keine Trennwände aus Aluminium.

Was ist hier gemeint?

Bitte beachten Sie dass es nicht zwingend notwendig ist für die Beantwortung der Anfrage eine neue Version der vollständigen Vergabeunterlagen zur Verfügung zu stellen.

Hiermit ersparen Sie allen Bietern die nochmalige Kenntnisnahme, Kontrolle und Wertung bereits versendeter und nicht geänderter Unterlagen.“

Antwort:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte berücksichtigen Sie folgende Antworten in der Kalkulation Ihres Angebotes:

zu Pos. 01.29 Schachtwand:

Da es sich um einen Verschluss eines Schachtes von ca. 80 cm Breite handelt, kann der Schachtverschluss ohne Unterkonstruktion freispannend zweilagig mit 2 x 25mm Massivbauplatten beplankt ausgeführt werden. Das Schalldämmmaß beträgt R_w 36 dB.

zu Pos. 01.32-01.35, Anschluss starr:

Es sind starre Anschlüsse von den vorbenannten Trennwänden auszuführen, deren Unterkonstruktion aus Alu- Profilen besteht. Der Anschluss erfolgt an Massivbauteile aus Stahlbeton.

zu Pos. 01.43-01.45, Anschluss gleitend:

Es sind gleitende Anschlüsse von den vorbenannten Trennwänden auszuführen, deren Unterkonstruktion aus Alu- Profilen besteht. Der Anschluss erfolgt an Massivbauteile aus Stahlbeton.

Mit freundlichen Grüßen

Kristin Washeim

Vergabestelle – Stadt Döbeln