

Für die Bearbeitung des Angebotes für das o.g. BV benötigen wir folgende Informationen bzw. Unterlagen:

1. In den Positionen wird immer auf die "Aufteilung nach beiliegender Ansicht" hingewiesen. Bitte die Ansichten der einzelnen Pos. zusenden, da Sie nicht vorliegen !

2. Es gibt in den Alu Tür Pos. *unterschiedlich* e Beschreibungen zu den Türbeschlägen bzw. Türtypen.
z.B. Pos. 16.040

2-flüglige Fluchtwegtür T90

mit Bodendichtung

mit Drücker / Drücker

mit Vollpanikfunktion

mit Elektrohalmagnet mit Handtaster

mit Gleitschienentürschlieβsystem für 2flg. Türen mit Antipanikfunktion

mit integrierter Schließfolgeregelung

mit elektrischer Feststellung und Rauchschaltezentrale

(bei Deckenhöhe > 3,20 m separate RM)

Konstruktion: hochwärmegeämmte Türkonstruktion gemäß

Beschreibung in den Vorbemerkungen in System 1

Profilansichtsbreiten (außen):

Blendrahmen ca. 76 mm, Blendrahmenverbreiterung ca. 44

mm, Türpfosten ca. 108 mm inkl. Statikteil gemäß stat.

Erfordernis, Türflügel ca. 119 mm und Türsockel ca. 119 mm

Aufteilung nach beiliegender Ansicht in:

1 St unterer durchlaufender gedämmter Fußpunktanschluss

ca. 250 mm hoch, inkl. Schwellenausbildungen

1 St 2-flg. NA Tür nach DIN EN 179, Vollpanik

LD ≥ 1,2 m, Funktion: E

Schloss Mehrfachverriegelung: BT 2

Zusatzfunktion: Fallenfeststellung und motorische Funktion mit

A/E-Öffner + Kabelübergang, Kabelset und Netzteil

Betätigung Gangflügel: Innen Drücker, Edelstahl

Außen türhohe Griffstange, Edelstahl

Betätigung Standflügel: Innen Drücker, Edelstahl

Außen ohne

Türschlieβer mit Rastfeststellung: BT 11

Verglasung: GT 5

Wir bitten um kurzfristige Klärung, damit das Angebot fristgemäß eingereicht werden kann!