

Stand: 24.04.2025

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
1	23.04.2025	Frage: „Betreff: L25-0060-23 - Rückfrage zum Brandschutz Sehr geehrte Damen und Herren, bezüglich der geforderten Brandschutzleistungen im Projekt haben wir folgende Fragen: Der Leistungsumfang "Brandschutznachweis" ist aus der Beschreibung im Leistungsverzeichnis nicht eindeutig zu erfassen: Die Vorgabe zur Berechnung ("im Zuge der LP 3 zu 20%, nach Weiterbearbeitung ab LP 4 zu 80%") lässt rein rechnerisch darauf schließen, dass auch im Rahmen der Umsetzung des Objekts Leistungen zum Brandschutz gefordert sind. Die nachfolgende Formulierung "Erstellung des Brandschutznachweises bzw. Brandschutzkonzeptes [...], Zuarbeit für und Abstimmung mit dem Prüfenieur [...]" scheint wiederum die Leistungen zum Brandschutz auf die Leistungsphasen 1-4 (Brandschutzkonzept im Zusammenhang mit der Genehmigungsplanung) zzgl. der explizit genannten Zusatzleistungen zu beschränken. - Sind für den brandschutztechnischen Planungsteil Leistungen zur Ausführungsplanung gefordert? - Sind Leistungen zur brandschutztechnischen Objektüberwachung gefordert? Falls ja, in welcher Leistungstiefe ("Niveau")? Für eine Rückmeldung diesbezüglich wären wir Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag ..." Antwort: Ja, für den brandschutztechnischen Planungsteil sind auch die Leistungen zur Ausführungsplanung gefordert.

Lfd. Nr.	Datum	Beantwortung der Bieterfragen
		Die Leistungen zur brandschutztechnischen Objektüberwachung sind ebenfalls als vollumfängliche Leistung zu erbringen (Überwachung der baulichen Umsetzung des Brandschutznachweises durch die Fachbauleitung Brandschutz; vollständige Überprüfung nach Einbau bzw. Fertigstellung brandschutzrelevanter Bauteile).

Bereits beantwortete Bieterfragen:

-