



Region Hannover

Der Regionspräsident

Service/Team	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten
Dienstgebäude	Hildesheimer Str. 20
Ansprechpartner/in	Herr Bertrand
Mein Zeichen	30.02-2025/0097
Durchwahl	(0511) 616- 23557
Telefax	(0511) 616-34158
E-Mail	zentrale.vergabe @region-hannover.de
Internet	www.hannover.de

An die an der Ausschreibung
interessierten Unternehmen

Hannover, 22.04.2025

Betr.: Ausschreibung zur Vergabe-Nr.: 30.02-2025/0097
Maßnahme: *BBS Neustadt a. Rbge., Metallbauarbeiten, Türen*
Hier: Kommunikation zum Ausschreibungsverfahren

Sehr geehrte Interessierte,

nachfolgende Kommunikation mit interessierten Unternehmen gebe ich Ihnen zur
Kenntnis:

<p><u>Frage Nr. 1:</u></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten um Zusendung des erwähnten Musterbeispiels für die LV-Positionen 1.3.4 bis 1.3.9</p>	<p><u>Antwort zur Frage Nr. 1:</u></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Hinweis.</p> <p>Das im LV angeführte Musterbeispiel wird den Vergabeunterlagen (Version 2) hinzugefügt. Bitte beachten Sie auch die Änderungsdokumentation in den Vergabeunterlagen.</p>
<p><u>Frage Nr. 2:</u></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,In Position 1.2.13 + 1.2.14 ist von strahlungsundurchlässigem Glas die Rede.</p>	<p><u>Antwort zur Frage Nr. 2:</u></p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren, es soll eine feuerhemmende Brandschutzverglasung der Feuerwiderstandsklasse F30 gem. DIN 4102 od. glw. erreicht werden.</p>

Welcher Wert ist da gewünscht, bzw. was genau soll da erreicht werden?	Die Strahlungsundurchlässigkeit bezieht sich auf die Verhinderung des Durchtritts der Wärmestrahlung.

Bitte nehmen Sie diese Mitteilung zu Ihren Unterlagen, da diese Informationen Bestandteil der Ausschreibung sind.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

gez.:

(Bertrand)