

Rahmenvertrag Austausch Fenster und Wohnungseingangstüren, Gebäudebestand der LWB mbH in Leipzig

NR. BIETERANFRAGE VOM 15.04.2025

ANTWORT LWB VOM 24.04.2025

01

Sehr geehrte Damen und Herren,

gibt es Detailzeichnungen zu den Fenstern und Balkontüren?

Sollen die französischen Balkone die demontiert werden sollen auch wieder angebaut werden und wenn ja, Montage nach ETA?

Sollen die Balkontüren eine Systemschwelle bekommen?

Wie groß ist der Lüftungsquerschnitt für den E-Rauchabzug?

Wie hoch muss die Hubbühne sein?

Gibt es schon einen genaueren Ablaufplan?

Ende der Bieterfragen

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei die Antworten auf eingegangene Bieterfragen:

1. Nein, es gibt keine Detailzeichnungen
2. Die Gitter der franz. Fenster sollen nicht wieder montiert werden.
3. Nein, es kommen keine Systemschwellen für die Balkontüren zum Einsatz.
Zum Einsatz kommen Fensterrahmenprofile
4. Geometrisch Freier Lüftungsquerschnitt Rauchabzug
Pos. 4.8 Fenster F.07-01, ca. 1,00 m²
Pos. 4.24 Fenster F.21-1, ca. 0,90 m²
Pos. 20.6 Zulage Vorrichtung Rauchabzug, ca. 0,50 m²
5. Einsatzhöhe (Hubbühne) für Balkontürschneidearbeiten bis ca. 23m
6. Einen genaueren Ablaufplan gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Mit freundlichen Grüßen

i.V. Marianna Horvathova
Zentraler Einkauf
Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft
mbH

Ende der Beantwortung der Bieterfragen