PICON

PICON GmbH Glashütter Str. 101, 01277 Dresden
TEL 0351 · 21185 - 0 FAX 0351 · 21185 - 10
info@picon-ingenieur.de
www.picon-ingenieur.de

PICON GmbH Glashütter Str. 101 01277 Dresden

Datum 30.04.2025

An die
Teilnehmer am Vergabeverfahren zur
Vergabe-ID: 3153743 auf evergabe.de

Betr. P24-016 Wu

über das Vergabeportal evergabe.de

Bieterinformation Nr. 4
- Änderung/Ergänzung der Vergabeunterlage -

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Anfragen von Interessenten im Verfahren beantworten wir namens und im Auftrag der Vergabestelle wie folgt:

Frage 1:

„... 1.) Arbeitszeit
Die Arbeitszeit ist werktags von 07.00-16.00 Uhr angesetzt - .... Ist es möglich durchgehend von Mo-So zu arbeiten? ...“

Antwort:

An Samstagen wäre in Ausnahmefällen (während der Taucharbeiten) eine Arbeitsdurchführung möglich. Die Schlammabfuhr muss aber separat geklärt werden. Der bestehende Vertrag zur Klärschlammentsorgung sieht nur Abfahrtszeiten von Montag - Freitag vor.

An Sonntagen kann kein Schlamm abgefahren werden wegen einer fehlenden Genehmigungen hierfür, deshalb wären an Sonntagen nur Arbeiten zur Havarievermeidung und -beseitigung auf der Kläranlage möglich.

Frage 2:

„... 2.) Sanitäranlagen
Es wurde nicht beantwortet, ob die Toiletten benutzt werden können.“

Antwort:

Eine gleichlautende Anfrage wurde mit der Bieterinformation Nummer 1 vom 10.04.2025 (dort Frage 4) beantwortet, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Frage 3:

„... 3.) Polymer
Für die Schlammentwässerung ist der Einsatz von Polymer erforderlich, dies wurde in der Ausschreibung nicht berücksichtigt bzw. nicht explizit erwähnt. Wo ist dies hineinzurechnen?“

Antwort:

Die Stellung von Polymer (Flockungshilfsmittel, FHM) für die mobile Schlammentwässerung ist Sache des Bieters und ist in Los 3, mobile Schlammentwässerung, Position 01.01.0004 -Vorhalten mobile Schlammentwässerung- einzukalkulieren.

Mit freundlichen Grüßen

PICON GmbH

ppa.
Frank Wustmann
Prokurist Technik