


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

01
RV Bauunterhalt

Bauvorhaben

-
DGUV-V3 Prüfung
für ortsveränderliche Geräte pro Jahr
-

Leistung (LV)

16
DGUV-V3 Prüfung pro Jahr

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 13

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (01)
RV Bauunterhalt
Leistung (LV)
16 DGUV-V3 Prüfung pro Jahr

Bauvorhaben
DGUV-V3 Prüfung für ortsveränderliche Geräte pro Jahr

Bauherr	Helmholtz Zentrum München	Telefon
	Ingolstädter Landstraße 1	Fax
	85764 Neuherberg	
	www.helmholtz-munich.de	

Planverfasser / Ausschreibung	Telefon
	Fax

Bauleitung	Telefon
	Fax

Ansprechpartner / Bemerkung	-
-----------------------------	---

--

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Leistungspositionen	8
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		13

Leistungsverzeichnis

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr
Wegbeschreibungen zu den Liegenschaften:		
Wegbeschreibungen zu den Liegenschaften:		
HMGU - Neuherberg		
Aus der Innenstadt München kommend Ludwigstraße - Leopoldstraße- Ingolstädter Straße- die Verlängerung ist die Ingolstädter Landstraße, 800m nach der Stadtgrenze liegt rechts das Forschungszentrum Neuherberg. Über Autobahnen Nürnberg München (A9) und Stuttgart München (A8): Nord Umfahrung (A99) Richtung Stuttgart (von A9) bzw. Salzburg (von A8), Ausfahrt Neuherberg, Richtung München, nach ca. 400 m liegt links das Forschungszentrum Neuherberg.		
HMGU - Großhadern		
Gebäude 90 des Helmholtz Zentrums München Feodor-Lynen-Straße 21 81377 München		
Gebäude 92 des Helmholtz Zentrums München Translationszentrum für Lungenforschung Max-Lebsche-Platz 31 81377 München		
HMGU - Augsburg		
KORA-Studienzentrum Beim Glaspalast 1 86153 Augsburg		
KORA- Herzinfarktregister Am Klinikum Augsburg Stenglinstr.2 86150 Augsburg		
NAKO- Studienzentrum Am Klinikum Augsburg		

Leistungsverzeichnis

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr
Wegbeschreibungen zu den Liegenschaften:		
<p>Stenglinstr.2 86150 Augsburg</p> <p>HMGU- München</p> <p>Gebäude 106 Heidemannstr.1 80939 München</p> <p>Gebäude 107 Gmunder Str.37 81379 München</p> <p>Ausführungshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die jeweils gültigen Arbeitsschutzbestimmungen sind zu beachten. Vor Aufnahme der Tätigkeit sind die Mitarbeiter des AN durch den AG in die standortspezifischen Regeln einzuweisen. - Elektrische Bauteile sind auf schadhafte Leitungen und Anschlüsse zu prüfen. - Festgestellte Mängel sind dem AG unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. - Besonders wird im Bezug auf die Durchführung der Arbeiten darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer für die Beseitigung aller Abfälle, Verpackungen und Materialreste, die aus seiner Vertragsleistung stammen, zu sorgen hat. <p>Allgemeine Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die angebotenen Preise gelten für eine einmalige Prüfung pro Jahr. - Die Prüfungen haben jährlich zu erfolgen. - Vor Prüfungsdurchführung sind diese den jeweiligen Ansprechpatern laut Anlage 2 zwei Woche im voraus schriftlich anzukündigen. Diese schriftliche Ankündigung ist der Dokumentation beizufügen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die zu prüfenden 		

Leistungsverzeichnis

RV Bauunterhalt (01)

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr
Wegbeschreibungen zu den Liegenschaften:		
Elektrogeräte zugänglich sein müssen.		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Leistungspositionen

Leistungsverzeichnis

16 01	LV Titel	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr Leistungspositionen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<p>DGUV-V3 Prüfungen DGUV-V3 Prüfungen</p> <p>Prüfungen der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel</p> <p>auf Übereinstimmung mit den Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGUV-V3 "Elektrische Sicherheit" - DIN VDE 0701 / 702 "Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte" <p>Leistungen:</p> <p>Besichtigung der Betriebsmittel Messen des Schutzleiterwiderstandes bei Geräten der SK 1 Messen des Isolationswiderstandes bei Geräten der SK1 Messen von Ableitströmen (falls erforderlich) Kennzeichnen geprüfter und nicht beanstandeter Geräte mit einem Prüfaufkleber mit Barcode (Monat und Jahr der Prüfung) Wöchentliche Übergabe der Messprotokolle in eine Datenbank incl. genauer Beschreibung des Prüflings mit Angabe des Standortes durch Angabe von Gebäudenummer, Etagenummer und Raumnummer Wöchentliche JourFixe mit der Elektroabteilung</p> <p>Messgeräte:</p> <p>Beispiel kompatibler Prüfgeräte:</p> <ul style="list-style-type: none"> GMC Profitest 0100S GMC Secutest +C Metriso C Bender Unimet 700St Bender Unimet 800 St Bender Unimet 1+00St <p>Allgemeiner Hinweis:</p> <p>Es werden nur Geräte geprüft, die direkt vorgefunden werden. Geräte, die der Prüfung nicht standhalten, werden aus dem Verkehr gezogen und dem Nutzer übergeben mit dem deutlichen Hinweis, diese reparieren zu lassen. Außerdem erhält jedes nicht der Prüfung standgehaltene Gerät einen gut sichtbar angebrachten Aufkleber aus</p>					
<p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			<p>Übertrag:</p>		

Leistungsverzeichnis

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr		
01	Titel	Leistungspositionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p style="text-align: right;">Übertrag:</p> <p>Kunststoff mit der Aufschrift "GESPERRT". Farbe Aufkleber :rot Farbe Schrift: schwarz</p> <p>Hinweise und Grundbedingungen zur Arbeitszeit und dem Beginn der Prüfungen:</p> <p>Die Arbeitszeit soll 5 Tage in der Woche (Mo.-Fr) sein. Die Kernzeit ist von 8:00 Uhr-17:00 Uhr Freitag bis 13:00 Uhr. Die Erfahrung der vergangenen Jahre bestätigt, dass während dieser Zeit eine Prüfung der Geräte am effektivsten auszuführen ist.</p> <p>Die Prüfung ist spätestens am 01.07.2025 des Jahres zu beginnen und im selbigen fertigzustellen.</p> <p>Hinweis zum personellen Einsatz für die Prüfungsarbeiten:</p> <p style="padding-left: 20px;">Auf Grund der Erfahrung vergangener Jahre hat sich ergeben, dass eine Bewältigung der gesamten Prüfarbeiten einen Mindesteinsatz von Vier Personen und vier Messgeräten erfordert. Das für die Prüfung vorgesehene Personal muss nach Auftragserteilung, jedoch spätestens 14 Tage vor Beginn der Prüfungen dem Auftraggeber namentlich benannt werden. Eventueller Personalwechsel während der Prüfungen in einem Kalenderjahr sind spätestens 4 Wochen vorher dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen. Neues Personal muss vom Auftragnehmer eingewiesen werden.</p> <p style="padding-left: 20px;">Folgende Nachweise sind Vorzulegen</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) Nachweis Anerkennung als Werkstatt für Behinderte nach Schwerbehindertengesetz (2) Nachweis der Eignung zur Durchführung der DGUV-V3 Prüfung für jeden Prüfer (3) Nachweis Prüfer mit Messgerät gem. LV, mind. 4</p> <p style="text-align: center; padding-top: 20px;">Thomas Bauer Andreas Sommerer</p>			
01.1	<p>Prüfung Geräte - HMGU Neuherberg A-300000-001</p> <p>Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU in Neuherberg Ausführungszeitraum bis 31.12.</p>	50.000 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

16 01	LV Titel	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr Leistungspositionen	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
01.2	Prüfung Geräte - HMGU Gebäude 90, A-100000-090 Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU im Gebäude 90 in München-Großhadern Ausführungszeitraum bis 31.12.		1.500 St	EP	GP
01.3	Prüfung Geräte - HMGU Gebäude 92 A-100000-093 Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU Im Gebäude 92, Am Max Lebscheplatz in München Ausführungszeitraum bis 31.12.		950 St	EP	GP
01.4	Prüfung Geräte - HMGU Augsburg A-504090-001 Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU im KORA+Nako-Studienzentrum in Augsburg Ausführungszeitraum bis 31.12.		800 St	EP	GP
01.5	Prüfung Geräte - HMGU Gebäude 106, A-100000-095 Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU im Gebäude 106 Heidemannstraße 1 München Ausführungszeitraum bis 31.12.		1.670 St	EP	GP
01.6	Prüfung Geräte - HMGU Gebäude 107, A-100000-096 Prüfung der ortsveränderlichen Betriebsmittel wie in den Vorbemerkungen beschrieben. Ausführungsort: HMGU im Gebäude 107 Gmunder Staße 37 in München Ausführungszeitraum bis 31.12.		530 St	EP	GP
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

RV Bauunterhalt (01)

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr		
01	Titel	Leistungspositionen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.7	Eventualposition Prüftechniker für weitere Prüfungen [_/h] Prüfung der Geräte nach DGUV-V3			
		1 St	EP	GP
Summe Titel 01			Leistungspositionen, Netto:

LV-Zusammenfassung

RV Bauunterhalt (01)

16	LV	DGUV-V3 Prüfung pro Jahr		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Leistungspositionen	8
Summe LV 16 DGUV-V3 Prüfung pro Jahr				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>