



Vorlauftemp.: 65 °C
Rücklauftemp.: 50 °C

Legende :

- HeizungsVorlauf
- HeizungsRücklauf
- Alle Angaben stehen für DN...X St
zzgl. RohrleitungsDämmung mit PVC-Mantel,
nicht für den Rohraußendurchmesser.
- Hocheffizienz-Inline Nassläuferpumpe
mit EC Motor
Volumenstrom: 4,88 m³/h
Förderhöhe: 2,75 m

OKFFB ± 0.00 ± 301,69m ü.NHN

| c | | | | |
|--|-------|----------|----------------------------|------------------------------------|
| b | | | | |
| a | | | | |
| Index | Datum | Änderung | Name | geprüft |
| | | | | |
| Bauherr: Stadtverwaltung Wilthen | | | Datum: 24.02.2025 | |
| Investition: Teilsanierung der Sporthalle Wilthen, Mönchswelder Straße 3 | | | Projektnummer: 24 04 | gezeichnet |
| Objekt: 2. BA - Teilsanierung | | | | bearbeitet |
| Darstellung: Strangschema Heizung | | | Leistungsphase: Ausführung | geprüft |
| Maßstab: ohne | | | Blattformat: 450 x 800 | Zeichn.-Nr.: HZG-4204-GO-SH |