

Bieterfragen und Antworten:

Vergabe-Nr. 23/25

Anmerkung/ Fragennummer	Eingang der Frage	Frage	Zeitpunkt der Beantwortung	Anmerkung/Antwort
1	24.04.2025	„für uns ergeben sich aus dem LV-Text folgende Fragen. Pos. 1.1.3 Wie ist der Kanten / Eckenschutz auszuführen und welchem Zweck soll dieser dienen? Bzw. soll der gesamte offene Bereich um die Säule geschlossen werden? Pos. 1.3.1 Welchen Zweck soll die Kippsicherung aus Quadratrohr 80x80 erfüllen, wie und wo sollen diese montiert werden? Detailzeichnung bzw. eine Skizze wäre für die Angebotserstellung notwendig. Pos. 1.3.2 Soll die gesamte Geländer Konstruktion um 20mm in das Treppenauge rücken? Oder soll nur der bestehende Edelstahlhandlauf um 2 cm versetzt werden? Wenn es sich nur um den Edelstahlhandlauf handelt, möchte ich Sie hierzu darauf hinweisen, dass wir dann den zulässigen lichten Abstand von Handlauf innen Seite zu Bestandsgeländer unterschreiten. Ich berufe mich dahin gehend auf die DIN 18 065, die einen Mindestabstand von größer, gleich 50mm vorschreibt.“	25.04.2025	Zu Pos. 1.1.3 wie in der Pos. Beschrieben, sollen alle vorstehenden Ecken mit einem geeigneten Kunststoffprofil abgedeckt werden, um die Unfallgefahr zu mindern Zu Pos. 1.3.1 Die Treppe erfährt durch Umbauarbeiten (Los Natursteinarbeiten) eine Lasterhöhung und die beiden Treppenwangen müssen gegen Kippen gesichert werden. Zu Pos. 1.3.2 Es soll die gesamte Geländer-Konstruktion nach innen rücken.