



Bieterinformation

Ausschreibung gemäß VOB/A

Deponie Seehausen – Ertüchtigung von Gasbrunnen

Stand: 30. April 2025

Bieterinformation vom 30.04.2025

Sehr geehrte Bietende,

bei einer erneuten Begehung der Deponie Seehausen am 29.04.2025 wurden Schäden festgestellt, die im LV in diesem Umfang nicht ersichtlich sind.

GB 20

Am Gasbrunnen 20 wurde ein Abriss des Brunnenkörpers unterhalb der Brunnenstube festgestellt. Damit fällt die in Los 2 benannte Leckageortung weg. Bitte berücksichtigen Sie diese neuen Informationen in Ihrem Ertüchtigungskonzept des GB 20.

Nachfolgend zwei Fotos des Schadens:





GB 30

Des Weiteren ist am Gasbrunnen 30 ein Riss der Leitung direkt an der Klappe festgestellt worden. Wir bitten Sie die Reparatur in Ihre Kalkulation einzubeziehen.

Folgend ein Foto:


