



An alle Bieter

AmtBau- Immobilienmanagement

Zimmer 0.09

Az

Sachbearbeiter Frau Kern

Datum 30.04.2025

Telefon 03592 / 38 54 17

E-Mail Ricarda.Kern@wilthen.de

Öffentliche Ausschreibung

**Sanierung/ Umbau Umgebäudehaus zum Kultur- & Begegnungszentrum, Dresdener Straße 2 in Wilthen – Los 05 Innenliftanlage**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die ausgeschriebene Bauleistung erhielten wir am 29.04.2025, 11.09 Uhr von einer Firma folgende Nachricht bzw. Information zur Ausführung.

*"Sehr geehrte Damen und Herren,  
unter Bezugnahme auf die Ausschreibungsunterlagen ergeben sich folgende Fragen:  
- kann der Schachtkopf mindestens bis zu 2400mm erweitert werden?"*

*Antwort: Eine Schachtkopfhöhe bis 50 cm ist möglich, alles darüber hinaus nicht.*

Mit freundlichen Grüßen

Michael Herfort  
Bürgermeister