



Fußbodennummer: FB 12	Ebene: OG	OK FFB: +3.960	Höhe FB-Aufbau: 140mm	Anforderungen:
---------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------

Räume: 1.06 Technikzentrale Lüftung

Aufbau: 140mm Gesamtaufbau 2mm Epoxidharzbeschichtung 68mm Zementestrich CT-C35-F5-S65 1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie 30mm Trittschalldämmung WLS 040 DES sg 40mm Wärmedämmung EPS 035 DEO dh / Installationsschicht 1 Lage Trennlage 0,2mm PE-Folie	Bemerkungen: Nutzungen nach DIN EN 1991-1-1 Tabelle 6.1DE Kategorie C1 : Flächenlasten 3,0 kN/m² , Punktlasten 4,0 kN , Räume mit Fußbodenheizungssystem
300mm Stahlbetondecke	

Allgemeine Hinweise: Die Planung ist gültig ausschließlich im Zusammenhang mit den Planungsbestandteilen sämtlicher Fachplaner. Bauteildimensionen sind entsprechend der Tragwerksplanung, dem Nachweis zur Energieeinsparverordnung und dem Schallschutznachweis zu entnehmen. Bei Widersprüchen zwischen den zueinander gehörigen Fachplanungsteilen ist der/die Entwurfsverfasser/in zu kontaktieren und Klärung herbeizuführen. Alle Angaben sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Gegebenenfalls notwendige Anpassungen von Planung und Ausführung sind nach vorheriger Abstimmung mit dem Architekten und dem Bauherrn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Alle Bauteile sind nach Angabe Statik und korrosionsgeschützt entsprechend der örtlichen Erfordernisse auszuführen. Der AN ist verpflichtet, vor Ausführung seiner Leistung eine Werkstattplanung anzufertigen und diese dem AG zur Freigabe vorzulegen. Eine angemessene Prüffrist von 10 AT für den AG ist zu berücksichtigen. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.											
B	29.08.24	Planfreigabe FB-Aufbauten							OH	SME	
A	06.08.24	Vorabzug 1. Planstand Architektur LP5							LM M	SME	
Index	Datum	Änderung							gez.:	gep.:	
Höhenbezug:		±0.00 = 206,00m DHHN2016									
Bauherr: Große Kreisstadt Döbeln Der Oberbürgermeister Obermarkt 1; 04720 Döbeln Unterschrift		Projekt: Schulstandort Döbeln Ost Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Schulhort							Planungsphase: Ausführungsplanung		
		Planinhalt: FB 12 Epoxidharzbeschichtung OG							bearbeitet: JS geprüft: SMe		
Architekt: Unterschrift		Maßstab: o.M.		Plandatum: 06.08.2024			Planstatus: Freigabeplan		Plannr.: 832		
				5	AR	BK	OG	832	B	F	
		Projektnummer		Planersteller	Phase	Gewerk	Planart	Ebene	Blattnummer	Index	Status